



UWAGA:
Rurociąg DN100 podierać max. co 6,0m.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach

CARBO PROJEKT										
Spółka z o.o.										
ul. Budowlanych 168										
43-100 TYCHY										
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data						
Projektował	mgr inż. Teresa Kalcusz	1712/94		08-13r	Zastępuje rysunek					
Sprawił	mgr inż. Ewa Bojanowska -Burak	199/66/ Kt/70		08-13r	Zastąpiony przez rysunek					
BUDOWA ZAGĘSZCZACZA LAMELOWEGO NA TERENIE ZAKŁADU WZBOGACANIA I ODSIARCZANIA MIAŁÓW W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM SOBIESKI PKW S.A.						Południowy Koncern Węglowy S.A. z siedzibą w Jaworznie 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37				
Przełożenie rurociągu wody do mycia istniejącego osadnika						Projekt wykonawczy - specjalność instalacyjna				
						Nr rys. CP 054 -J- 1.06				
						Przynależny do rysunku				
								</		