

Jaworzno, dnia 03.04.2013r.

**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia nie objętego
ustawą Prawo zamówień publicznych**

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 67/A/13 - „Dostawa dwóch wentylatorów lutniowych elektrycznych dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Janina”.

W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu jw. – poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie:

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznika stycznikowego typu RS-1230/2S jako wyłącznika równoważnego do WS-125/125G”.

Odpowiedź:

Proponowany wyłącznik stycznikowy typu RS-1230/2S nie spełnia wszystkich wymagań technicznych Zamawiającego przedstawionych w szczegółowym zakresie rzeczowym wymagań ofertowych, a w szczególności w zakresie posiadania w każdym torze głównym jednego przekaźnika mikroprocesorowego, który łączy w sobie wszystkie funkcje wymienione w w/w szczegółowym zakresie rzeczowym.

W związku z tym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wyłącznika stycznikowego typu RS-1230/2S jako równoważnego do wyłącznika WS-125/125G, jednocześnie podtrzymuje zapisy zawarte w szczegółowym zakresie rzeczowym wymagań ofertowych.