

Jaworzno, dnia 23.05.2014r.

**Wykonawcy
zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia nie objętego
ustawą Prawo zamówień publicznych**

dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 86/A/14 - „Dostawa wentylatorów lutniowych elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem dla potrzeb Zakładów Górniczych TAURON Wydobycie S.A.”.

W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu jw. – poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie:

„Czy podane w załączniku nr 1 dane są prawidłowe?

- dla zadania nr 1., spiętrzenie II bieg = 3 300 Pa, wydajność II bieg = 1 080 m³/min, max. moc silnika II bieg = 50 kW;
- dla zadania nr 2., spiętrzenie II bieg = 3 500 Pa, wydajność II bieg = 1 320 m³/min, max. moc silnika II bieg = 70 kW;

Jeśli przyjmie się powyższe parametry to sprawność wentylatora w Zadaniu nr 1 wynosi 118 %, a w Zadaniu nr 2 – 110 %”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przytoczone dane techniczne są parametrami maksymalnymi a nie nominalnymi i jednocześnie podtrzymuje zapisy zawarte w szczegółowym zakresie rzeczowym do wymagań ofertowych.