

Jaworzno 24.04.2013r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia nie objętego
ustawą Prawo zamówień publicznych**

TT-2 TM17/...../.....2013

Dotyczy: Przetargu na: „Zabudowę wsporników kablowych oraz wymiana siatek ochronnych przedziału drabinowego zbrojenia szybu „Janina VI” na typ siatek docelowy” nr 76/A/13.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania. Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi.

Pytanie 1

Jaki typ uchwytów kablowych przewiduje Zamawiający? Pkt 2.1.6 załącznika nr 1 do Wymagań ofertowych)

Odpowiedź

Informujemy, że przewidujemy uchwyty kablowe ze stali nierdzewnej do kabli szybowych typu 3- odpowiedni do średnicy kabla firmy Carbomech.

Pytanie 2

Jakie ryny okapowe preferuje Zamawiający (stalowe czy od niedawna oferowane na rynku ryny z tworzywa sztucznego) ?

Odpowiedź

Informujemy, że Zamawiający preferuje ryny stalowe ocynkowane.

Pytanie 3

Czy na poz. 350 należy dostarczyć i zabudować 200mb rurociągu DN 100 w celu spuszczenia wody z rurociągu okapowego do ścieku (pkt 5.5 załącznika nr 1 do Wymagań ofertowych)

Odpowiedź

Na poz. 350 należy dostarczyć i zabudować 200mb rurociągu DN 100 z rur ocynkowanych do ścieku na przekopie.

Pytanie 4

Podane w pkt 4.2 załącznika nr 1 do Wymagań ofertowych wypełnienie siatek opierzenia prętami Ø10mm oznacza masę 1 siatki powyżej 50 kg (norma PN-G-46222 zaleca aby masa elementu przepierzenia nie przekraczała 50kg). Czy Zamawiający dopuszcza inny, zgodny z normą rodzaj wypełnienia siatek?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie siatek z prętów Ø8mm.

Pytanie 5

Prosimy o precyzyjne określenie terminu przekazania frontu robót.

Odpowiedź

Informujemy, że termin przekazania frontu robót wynosi min. 2 tygodnie od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 20.06.2013r.

Pytanie 6

W części III pkt lit.g Zamawiający już na etapie składania ofert żąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że „usługa jest wolna od wad prawnych”. Dla nas jest to przedwczesne i nie jasne. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie tego wymagania.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy w części III pkt lit.g Wymagań ofertowych.

Pytanie 7

Część V – wnosimy do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na „kalendarz”, końcowy termin do złożenia wadium upływa w dniu 2 maja 2013r., czy też w dniu 30 kwietnia 2013r.

Odpowiedź

Wadium należy wnieść w terminie zgodnym z zapisem zawartym w wymaganiach ofertowych pkt II ppkt 2 tj. w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin otwarcia ofert.

Pytanie 8

Części XIII – Rozstrzygnięcie przetargu – pkt 6 str. 7 – o jakie motywy rozstrzygnięcia chodzi – pkt XIII 6, skoro jedynym kryterium jest cena (część XII).

Odpowiedź

Podtrzymujemy zapis w części XII pkt 6, Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.

Pytanie 9

Oдноśnie § 7 – gwarancja. W pkt 11 naszym zdaniem koniecznie należałoby dopisać: „i przed upływem gwarancji zostaną zgłoszone Wykonawcy”. Uważamy, że bez tego zapisu Zamawiający może Wykonawcy wszystko zgłaszać po upływie gwarancji.

Odpowiedź

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 7 projektu umowy.

Pytanie 10

Oдноśnie paragrafu 7 pkt 13 – kodeksowy termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 1 rok (art. 568 kodeksu cywilnego) i jest to termin zawity (nie podlegający przedłużeniu).

Odpowiedź

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 7 pkt 13 projektu umowy.

Pytanie 11

Zapis § 9 pkt 3 jest niekompletny i dyskryminujący Wykonawcę. Najpierw zgodnie z umową każda ze Stron może wypowiedzieć umowę we wskazanych przypadkach, ale zostały one zastrzeżone wyłącznie na rzecz Zamawiającego. Wnosimy do Zamawiającego o jego uzupełnienie.

Odpowiedź

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 9 pkt 3 projektu umowy.

Pytanie 12

§ 12 kary umowne – ni zastrzeżono jakichkolwiek kar umownych na rzecz Wykonawcy. Wnosimy do Zamawiającego o uzupełnienie § 12 jw.

Odpowiedź

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 12 projektu umowy.

Pytanie 13

Wymagania z § 17 to nowość w prawie zamówień publicznych, tutaj postępowanie nie podlega tym regułom, żądanie Zamawiającego jest więc na wyrost.

Odpowiedź

Informujemy, że podtrzymujemy zapisy zawarte w § 17 projektu umowy.