

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

Jaworzno, dn. 16.12.2014 r.

dotyczy: Odpowiedzi na pytanie zadane do przetargu nieograniczonego nr ref. 2014/TWD/TWD/03715/L (226/A/14) pt. „Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A Zakładu Górniczego Sobieski.”

W związku z otrzymanym pismem dotyczącym przetargu nieograniczonego nr ref. 2014/TWD/TWD/03715/L (226/A/14), poniżej cytujemy pytanie oraz udzielamy odpowiedzi.

Pytanie

W "Szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia" w punkcie I. Przedmiot zamówienia: Zadanie nr 1 jest napisane, że dostarczana stacja transformatorowa o mocy min. 630kVA powinna posiadać dwa uzwojenia wtórne (przekładnia 6/1/0,5kV), natomiast z punktu III. Wymagania techniczne: wynika, że jedno uzwojenie na napięcie 1kV (punkt 1.1.1 b), punkt 1.1.1 h)). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w tym zakresie.

Odpowiedź

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej wymagań ofertowych .

1) Wymagania ofertowe pkt II

Jest:

„pkt II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A Zakładu Górniczego Sobieski. w tym:

- Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji transformatorowej o przekładni 6/1/0,5kV i mocy co najmniej 630 kVA – 1 kpl..”

Winno być:

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A Zakładu Górniczego Sobieski. w tym:

- Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji transformatorowej o przekładni 6/1/kV i mocy co najmniej 630 kVA – 1 kpl..”

2) Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych

Jest:

„I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A Zakładu Górniczego Sobieski.

Dostawa obejmują dwa zadania tj.

Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji transformatorowej o przekładni 6/1/0,5kV i mocy co najmniej 630 kVA – 1 kpl.”

Winno być:

„I. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa ognioszczelnych stacji transformatorowych dla TAURON Wydobycie S.A Zakładu Górniczego Sobieski.

Dostawa obejmują dwa zadania tj.

*Zadanie nr 1 Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji transformatorowej o przekładni **6/1/kV i mocy** co najmniej 630 kVA – 1 kpl.”*

3) Zapytanie ofertowe

Jest:

L.P.	Towar/ Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	<i>Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji transformatorowej o przekładni 6/1/0,5kV i mocy co najmniej 630 kVA</i>	1	kompl.	

Winno być:

L.P.	Towar/ Usługa	Ilość	JM	Uwagi
1	<i>Dostawa fabrycznie nowej górniczej ognioszczelnej stacji transformatorowej o przekładni 6/1/kV i mocy co najmniej 630 kVA</i>	1	kompl.	

Pozostałe zapisy wymagań ofertowych nie ulegają zmianie.

Powyższe sprostowanie omyłki pisarskiej nie powoduje zmiany terminu składania ofert.