

egz. 2



„CARBO PROJEKT” Sp. z o.o.

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168

GRUPA CARBOAUTOMATYKA SA

tel.: (032) 323 42 28, fax.: (032) 323 42 28, e-mail: projekt@carbo.com.pl
NIP: 634-24-08-428 Regon: 276907648

Zlecenie nr CP/276/2011

Kosztorys inwest. CP/276 E-Pr

Inwestor:

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Obiekt budowlany:

Obiekt 13.1 - Powierzchniowy zbiornik przeciwpożarowy
Obiekt 13.2 - Pompownia
ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
43-600 Jaworzno, ul. Ks. Jana Sulińskiego 2

Inwestycja:

Przystosowanie powierzchniowego zbiornika
przeciwpożarowego do zabudowy stacji
uzdatniania wody w ZG Sobieski

Stadium:

PRZEDMIAR ROBÓT


SPECJALNOŚĆ ELEKTRYCZNA

Opracował:

Jarosław Kozłowski

Tychy, grudzień 2011 r.

Specjalista Działu Inwestycji
Robót Elektrycznych


mgr inż. Łukasz Bochenek

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowywana ani kopiowana
jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Spółka z o.o. w Tychach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prace montażowe					
1	KNR-W 4-03 d.1 0305-02	Montaż wkładek topikowych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5 d.1 0715-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
	56		m	56.000	
				RAZEM	56.000
3	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 5-14 d.1 0410-01	Montaż przekładników pomiarów suchych na wys. powyżej poziomu podłogi o masie do 20 kg na got. konstr. - do 2 podłącz. przew. obw. wtórnych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNP 18 D13 d.1 1303-08	Pomiar przekładników prądowych Ferrantięgo	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy	odc.		
	1		odc.	1.000	
				RAZEM	1.000