

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do przetargu nieograniczonego na:

***Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
– Zakład Górniczy SOBIESKI.***

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Południowy Koncern Węglowy S.A.
43 – 600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

Adres internetowy (URL): www.pkwsa.pl

Wydział Zamówień Publicznych:

godziny urzędowania - od 7:00 do 15:00; fax +48 32 615 08 62, tel. +48 32 618 54 31

Kancelaria Główna - czynna w godzinach od 7:00 do 15:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

art. 134 ust. 1 oraz art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana przez Zamawiającego:

Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień:

kod CPV: 44163000-0 – „Rury i osprzęt”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY (wzór).

Załącznik nr 3 – Wykaz zamówień (wzór).

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór).

Załącznik nr 5 – Oświadczenia Wykonawcy dotyczące zdolności technicznej (wzór).

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób posiadających stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych kwalifikacji” zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755 z późniejszymi zmianami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- Załącznik nr 7 – Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów (wzór).
- Załącznik nr 8 – Szczegółowa specyfikacja dostawy (wzór).
- Załącznik nr 9 – Zintegrowana Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
- Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy w związku z realizacją umowy (wzór).
- Załącznik nr 11 – Projekt UMOWY.
- Załącznik nr 12 – Cennik opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa się poniższe warunki:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, to dotyczy to znowelizowanej ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca przedstawi ofertę w języku polskim - zgodną z postanowieniami SIWZ.
3. Wykonawca złoży jedną ofertę w dwóch egzemplarzach, tj.:
 - oryginał w tradycyjnej formie pisemnej oraz
 - kopię oferty wykonaną z oryginału – w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader (*pliki zapisane w formacie PDF*)
4. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami oraz oświadczeniami.
5. W razie rozbieżności między treścią oryginału i kopii - obowiązuje treść oryginału oferty.
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Grupa Wykonawców ubiegająca się o udzielenie zamówienia musi przyjąć formę prawną określoną w art. 23 ustawy.
9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

10. Zamawiający informuje, że umożliwi wgląd do jawnej części złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie, określonym w pisemnej odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego.
11. Wymaga się, aby najpóźniej w dniu zawierania umowy, ale przed jej podpisaniem Wykonawca dostarczył Zamawiającemu listę jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wykonawcy w rozumieniu przepisów o rachunkowości, która stanowić będzie załącznik do umowy oraz niezwłocznie informował Zamawiającego o każdej zmianie w składzie swojej Grupy Kapitałowej.

Jeśli wykonawca nie należy do żadnej Grupy Kapitałowej, zamiast listy jednostek zależnych składa stosowne oświadczenie, że jego firma nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej.

Niedostarczenie powyższej listy jednostek zależnych lub stosownego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez zamawiającego będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy, co w konsekwencji skutkować będzie zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- A. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- B. posiadania wiedzy i doświadczenia;
- C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- D. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

ad. B i C

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

1. wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należyta realizacją dostaw elementów rurociągów stalowych przewodowych w dołowych wyrobiskach górniczych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż **4 000 000,00 zł**.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania powyższego warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. *Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.*

2. wykaże się wdrożeniem przynajmniej jednego systemu pomiarowego wielkości ciśnienia i natężenia przepływu oraz sterowania urządzeniami realizującymi regulację przepływu wody w kopalnianych sieciach ppoż. w kopalniach węgla kamiennego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Dokument potwierdzający wdrożenie przynajmniej jednego systemu pomiarowego wielkości ciśnienia i natężenia przepływu oraz sterowania urządzeniami realizującymi regulację przepływu wody w kopalnianych sieciach ppoż. w kopalniach węgla kamiennego

3. wykaże, że dysponuje osobami, posiadającymi stwierdzenie kwalifikacji osób dozoru ruchu mechanicznego lub górniczego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, sprawujących nadzór nad pracownikami prowadzącymi roboty wymagane zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. - Prawo geologiczno - górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z późn. zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz.U. Nr 84 poz. 755) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, z następującego zakresu:
 - przynajmniej jednej osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej lub górniczej,
 - przynajmniej dwie osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej lub górniczej,

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z wyszczególnieniem posiadanych uprawnień i kwalifikacji, oraz załączy dokumenty potwierdzające powyższe tzn. stwierdzenie kwalifikacji OUG osób dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

4. wykaże, że dysponuje osobami i sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami i sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, ich potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ).

ad. D

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli:

- 1) Wykonawca wykaże się osiągnięciem przychodu z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Rachunek zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości (o ile w/w część sprawozdania finansowego podlega badaniu) potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji II lit. D.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

III. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ICH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - w okolicznościach określonych w art.24 ust. 1 oraz w art.24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy, Wykonawca dołączy do oferty:

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ).

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert.
- B. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
- C. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1. sekcji III.A. pkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 2. w sekcji III.A. pkt 6. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4–8 ustawy.
- D. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. a) i c) oraz w ust. 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III.C ust. 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

- E. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.C. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.D stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony w formie oryginału wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE, CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH WYMAGAN

1. Wymaga się, aby w wyznaczonym terminie Wykonawca złożył jedną ofertę w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Należy wypełnić wszystkie pozycje formularza ofertowego i złożyć podpisy przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z kopią oferty wykonaną z oryginału w wersji elektronicznej na płycie CD-ROM z możliwością odczytu w programach Microsoft Word i/lub Microsoft Excel i/lub Adobe Reader.
2. Wymaga się, aby Wykonawca, zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w ramach aktualnie obowiązującej „Misji Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, oraz zobowiązał się do ich przestrzegania podczas realizacji przedmiotu zamówienia (*Polityka ZSZ i misja firmy określona w załączniku nr 9 do SIWZ*).

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami prawnymi i normami w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z wdrożoną u niego Zintegrowaną Polityką Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i gotowości ich przestrzegania (*wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 10 do SIWZ*).

3. Wymaga się, aby rurociąg wraz z armaturą i systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych spełniał istotne dla Zamawiającego wymagania i parametry techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) uzupełniony wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów technicznych - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
- b) wypisy z instrukcji stosowania, które potwierdzać będą, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, zawierające:
 - przeznaczenie i zastosowanie, parametry techniczne,
 - zwymiarowany rysunek połączenia rur z uwzględnieniem grubości ścianki rury oraz grubości wewnętrznej wykładki polietylenowej,

– wzór karty gwarancyjnej.

4. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:

- Ustawy z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
- wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.

i mógł być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

oświadczenie (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), że przedmiot zamówienia spełnia wymogi ww. przepisów i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.

5. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) deklaracji lub certyfikatu zgodności wykonania wyrobu – oświadczenia producentów lub upoważnionych przedstawicieli, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych,
- b) certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (dotyczy rurociągów).

6. Wymaga się, aby przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany co do rodzaju i ilości dostaw.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

wykaz rzeczowy i ilościowy poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia oferowanych w zakresie dostawy, czyli szczegółową specyfikację dostawy zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, która będzie stanowić załącznik do umowy zawartej w przedmiotowym postępowaniu.

7. Wymaga się aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o treści:

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy”.

V. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Dokumenty określone w sekcji III.A, B, C, D, E składa każdy uczestnik Konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Oświadczenia określone w sekcji III.A, B, C, D, E może składać pełnomocnik konsorcjum lub grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo odrębnie każdy uczestnik konsorcjum lub grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wymaga się, aby w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty został załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Dokumenty opisane w sekcji II SIWZ wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu.
5. Wypełniony „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ składa pełnomocnik grupy lub lider konsorcjum w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji umowy.

VI. DODATKOWA INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

IX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom (załącznik nr 5 do SIWZ).
2. Poddostawca Wykonawcy nie będzie potraktowany jako podwykonawca.
3. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie pośrednik handlowy, producent traktowany będzie jako poddostawca Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie.

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- a) Wykonawca poda cenę oferty w złotych brutto za przedmiot zamówienia w sposób określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
- b) Formuła ceny oferty wynika z art. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zawiera kwotę podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970) – obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- c) Dla celów porównania ofert Zamawiający odczyta kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- d) Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy ofertę, która zawiera błąd w obliczeniu ceny polegający w szczególności na zastosowaniu nieprawidłowej stawki podatku VAT w cenie oferty, oraz innych błędów rachunkowych nie dających się poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.
- e) Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (zgodnie z art. 91 ust.3a) ustawy).

2) Kryterium oceny ofert, sposób obliczania oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

- 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie jednym kryterium, tj. „ceną brutto oferty” (waga 100%).
- 2.2. Ocena punktowa każdej oferty nie podlegającej odrzuceniu zostanie obliczona wg wzoru:

$$O_i = (CB_{\min} : CB_{\text{bad}}) \times 100$$

gdzie:

- O_i - ostateczna ocena badanej oferty, tj. ilość punktów przyznanych badanej ofercie [pkt]
 CB_{\min} - najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu [zł]
 CB_{bad} - cena brutto oferty badanej [zł]

Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

3) Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

- 3.1. Przy wyborze oferty Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów O_i obliczoną według powyższego wzoru.
- 3.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
 - a) nie jest niezgodna z ustawą,
 - b) odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
 - c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

XI. ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Wadium

- 1.1. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: **50 000,00 złotych**.
- 1.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
 - a) w pieniądzu;
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, za poręczeniem pieniężnym;
 - c) w gwarancjach bankowych;
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty - zgodnie z art. 6.b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
- 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego w banku:

Bank PEKAO S.A. nr 13 1240 6292 1111 0010 3774 0994
- 1.4. Wadium w pozostałej akceptowalnej formie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37 **(budynek centrali telefonicznej - parter - pokój nr 15 - Wydział Finansowy - w godz. 7:00 - 15:00)**
- 1.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer sprawy i nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w formularzu ofertowym podać numer swojego konta bankowego, na które należy zwrócić wadium.
- 1.6. Za terminowe wniesienie wadium uważa się:
 - a) w pieniądzu - uznanie rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 - b) w innej akceptowalnej formie – oryginał dokumentu złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 1.7. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadliwego wadium, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.8. Zwrot lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- 3.1 Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.
- 3.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- 3.3 W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „**za zgodność z oryginałem**” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 3.4 Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełniony Formularz ofertowy oraz wszelkie wymagane dokumenty i oświadczenia określone w niniejszej SIWZ.
- 3.5 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający przed zdekompletowaniem zawartości oferty.
- 3.6 Wymaga się, aby wszystkie strony oferty zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, były ponumerowane kolejnymi numerami stron.
- 3.7 Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ oraz zestawić je w „SPISIE TREŚCI” zawierającym co najmniej: *liczbę porządkową/ nazwę dokumentu, oświadczenia/numer strony oferty*, na której dokument, oświadczenie się znajduje.
- 3.8 Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony formularza ofertowego były podpisane przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
- 3.9 Umocowanie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
- 3.10 Wykonawca umieści ofertę w kopercie (**koperta zewnętrzna**) i opíše w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
„Oferta do przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” - sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - Nie otwierać przed dniem godz. – Otwarcie komisyjne!” (należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofert).

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- 3.11 Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 3.12 Wydzieloną CZĘŚĆ POUFNA OFERTY – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie (koperta wewnętrzna) i opisać w następujący sposób: *nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres Zamawiającego oraz napis:*
- „CZĘŚĆ POUFNA OFERTY - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA do przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” - sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - Do wglądu tylko przez komisję przetargową!”
- 3.13 W przypadku braku wydzielenia z oferty CZĘŚCI POUFNEJ OFERTY – TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA w powyższy sposób, Zamawiający uzna, że wszystkie dokumenty złożone w ofercie są w pełni jawne.
- 3.14 Wszelkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelny zapisu. Wymaga się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą jej dokonania oraz podpisami osób podpisujących ofertę – pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, (budynek zarządu, II piętro, pokój nr 27 - Wydział Zamówień Publicznych) - w terminie do dnia **31 stycznia 2012 r. do godz. 10:00.**

5. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

- 5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w trakcie postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w pełnej formie pisemnej.
- 5.2. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.
- 5.3 W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, każda ze stron na żądanie drugiej - niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 5.4 Wykonawca może zwrócić się, wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5.5 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.

- 5.6 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwołania zebrania wszystkich Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.
- 5.7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Andrzej Pająk, tel. +48 32 618 54 31; fax: +48 32 615 08 62

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia **31 stycznia 2012 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – budynek zarządu – I piętro – sala konferencyjna, pokój nr 8.

7. Tryb otwarcia ofert i oceny ofert

- 7.1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.
- 7.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.3. W części jawnej posiedzenia komisji – po otwarciu ofert Zamawiający ogłosi Wykonawcom:
- a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b) cenę oferty
 - c) termin wykonania zamówienia,
 - d) okres gwarancji,
 - e) warunki płatności.
- 7.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informację, zawierającą:
- a) nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert,
 - b) termin wykonania zamówienia,
 - c) warunki płatności,
 - d) okres gwarancji,
 - e) kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 7.5. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
- 7.6. Zamawiający oceniać będzie punktowo te oferty, które nie zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy.

8. Omyłki w ofercie

Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

9. Dopuszczalność zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- 9.1. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wiążąca dla Wykonawców.
- 9.2. Zamawiający, w razie potrzeby, przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych zmian SIWZ.
- 9.3. O powyższych zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawców, którym przekazał SIWZ, a także zamieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej.
- 9.4. Wszelkie możliwe zmiany do SIWZ będą dokonywane na podstawie art. 38 ustawy.

10. Warunki płatności

- 10.1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
- 10.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
- 10.3. Oryginał faktury należy przysyłać na adres Zamawiającego:
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37.

11. Informacja dotycząca waluty, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej tj. w złotych polskich [zł].

12. Termin związania ofertą

- 12.1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez **60 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
- 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 12.3. Bieg terminu związania ofertą zostaje zawieszony w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert - do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art.182 ust. 6 ustawy).

XII. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w punkcie 1.a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 3. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.
 4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 6. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, lub nie wpłacił zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych przepisami art. 93 ust. 1 ustawy.

XIV. PROJEKT UMOWY

Integralną częścią niniejszej specyfikacji jest projekt umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział VI ustawy).
2. Odwołanie powinno:
 - a) wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy;
 - b) określić żądanie odwołującego;
 - c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 - d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
 - e) wskazywać przepisy prawne, które zdaniem odwołującego zostały naruszone przez zamawiającego, w tym w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- f) powiązanie powyższego z naruszeniem interesu odwołującego.
3. Terminy na wniesienie odwołania regulują zapisy art. 182 ustawy.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

XVI. DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE

Zgodnie z art. 144 ustawy zamawiający przewiduje w czasie realizacji umowy możliwość zmiany ceny w umowie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo-tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A. - Zakład Górniczy Sobieski”.

2. Kod CPV: 44163000-0 „Rury i osprzęt”

3. Szczegółowy opis wspólny dla obu części zamówienia

3.1. Opis środowiska pracy przedmiotu zamówienia:

1. zagrożenie metanowe - nie występuje,
2. zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - klasa A,
3. temperatura otoczenia - max. 21 [°C]
4. max. wilgotność względna - do 100 [%]
5. środowisko z dużą mineralizacją wód dołowych - do 100 [kg/m³]
6. wzdłuż wyrobisk, w których należy zamontować rurociąg ppoż. jest prowadzony transport podwieszany przy użyciu ciągników z napędem spalinowym lub transport przy użyciu kopalnianej kolei poziomej.

3.2. Zakres:

3.2.1. Dostawa łącznie 3850 mb rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn200 (zadanie nr 1 i zadanie nr 2),

3.2.2. Dostawa i uruchomienie systemu sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych (ciśnienie i przepływ),

- a) Dostawa mierników ciśnienia i natężenia przepływu wody – po 4 szt.
- b) Dostawa przepustnic z napędem elektrycznym – 3 szt.
- c) Dostawa kompletu urządzeń transmisji danych poprzez sieć światłowodową oraz powierzchniowego serwera danych i do stanowisk komputerowych,
- d) Dostawa systemowego oprogramowania do sterowania i monitorowania parametrów eksploatacyjnych sieci rurociągów ppoż.,
- e) Nadzór nad montażem i uruchomienie systemu.
- f) Szkolenie bezpośredniej obsługi (przyszłych użytkowników systemu),
- g) Prowadzenie serwisu systemu w okresie gwarancji.

3.2.3. Montaż ww. rurociągu, armatury i systemu w dołowych wyrobiskach Zakładu Górniczego Sobieski,

3.2.4. Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanego rurociągu i armatury,

3.3. Wymagane parametry techniczno-użytkowe:

3.3.1. Rury:

- a) grubości ścianki rur min. 4,5 mm,
- b) grubości wykładki polietylenowej min. 5 mm,
- c) średnica wewnętrzna nominalna - dn 200 mm,
- d) ocynkowanie zgodnie z EN ISO 1461:1999 o grubości min. 55 µm potwierdzone badaniami grubości powłoki lub odpowiednim dokumentem z ocynkowni,
- e) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa,
- f) na dostarczone rury i armaturę będące przedmiotem zamówienia, należy udzielić minimum 24 m-cy gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie u Zamawiającego,

3.3.2. Zasuwy:

- a) typ: klinowa z przekładnią mechaniczną ułatwiającą obsługę,
- b) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa,
- c) średnica nominalna: DN200

3.3.3. Reduktory ciśnienia i zawory bezpieczeństwa

- a) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa,
- b) średnica nominalna: - DN150 (reduktory ciśnienia), DN100 (zawory bezpieczeństwa),
- c) zakres ciśnienia wyjściowego reduktora ciśnienia: - min. 0,4 ÷ 1,2 MPa,
- d) ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: min. 0,1 ÷ 0,7 MPa,
- e) wymienny wkład zaworu,
- f) do działania zawór nie wymaga energii zewnętrznej,
- g) powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna korpusu malowana proszkowo
- h) elementy regulacyjne zaworu wykonane ze stali nierdzewnej i metali kolorowych,
- i) serwis i obsługa bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu.

3.3.4. Kompensator osiowy

- a) wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa,
- b) średnica nominalna:- DN200,
- c) kompensacja przesunięć osiowych: - min. ± 150 mm.

3.3.5. Przetwornik ciśnienia

- a) Średnica rurociągu: - DN150,
- b) Przeznaczenie: - przetwornik przeznaczony do pomiaru wartości ciśnienia wody w rurociągu ppoż.,

- c) Maksymalny zakres pomiarowy: - 3MPa,
- d) Sygnał wyjściowy: - 4 do 20 mA,
- e) Stopień ochrony obudowy: - min. IP 54,

3.3.6. Miernik natężenia przepływu

- a) Średnica rurociągu: - DN200 dla jednego punktu, DN150 dla trzech punktów,
- b) Przeznaczenie: - pomiar wartości natężenia przepływu wody w rurociągu ppoż., zestaw pomiarowy nie zawężający średnicy rurociągu (pomiar indukcyjny),
- c) Maksymalny zakres: - nie mniej niż 600 m³/h
- d) Stopień ochrony obudowy: - min. IP 54,
- e) Napięcie zasilania: - 230 VAC
- f) Udostępnianie danych pomiarowych:
 - w mierniku na wyświetlaczu tekstowym,
 - sygnał wyjściowy częstotliwościowy,
 - sygnał wyjściowy cyfrowy poprzez iskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-485,

3.3.7. Przepustnica z napędem i sterowaniem elektrycznym

- a) Średnica rurociągu: - DN150,
- b) Przeznaczenie: - regulacja przepływu wody w rurociągu ppoż.,
- c) Ciśnienie wody: - min. 2,5 MPa,
- d) Napięcie zasilania: - 3 x 230 VAC
- e) Typ sterowania:
 - Lokalne mechaniczne,
 - Lokalne elektryczne poprzez przyciski sterownicze przepustnicy,
 - Zdalne z wykorzystaniem lokalnego sterownika napędu przepustnicy, wyposażonego w interfejs transmisji szeregowej RS-485,
- f) Zakres regulacji zdalnej: - otwarcie lub zamknięcie zaworu oraz ustawianie stanów pośrednich z możliwością regulacji co 1% zakresu obrotu dysku przepustnicy,
- g) Rewersja kierunku obrotów silnika realizowana ma być poprzez sterownik wewnętrzny i elektryczny układ przełączający zintegrowany w obudowie napędu,
- h) Przełącznik wyboru sterowania: - lokalne, zdalne.

3.3.8. Urządzenia transmisji danych

- a) Komplet urządzeń pomiarowych i urządzeń transmisyjnych, przekazujących dane poprzez udostępnioną przez Zamawiającego sieć światłowodową do powierzchniowego serwera danych, będącego przedmiotem dostawy,
- b) System powinien udostępniać dane pomiarowe poprzez istniejącą zakładową sieć komputerową na wskazanych 5-ciu stanowiskach komputerowych,

- c) System powinien umożliwiać liniowe sterowanie stanu otwarcia przepustnicy na wskazanym stanowisku komputerowym (lub na upoważnionym kolejnym stanowisku komputerowym),
- d) Transmisja danych powinna być realizowana w oparciu o istniejącą w Zakładzie Górniczym Sobieski sieć światłowodową na odcinku od powierzchniowej szafy serwerów do podziemnej rozdzielni R-60.

3.3.9. Oprogramowanie systemowe

Dostarczone oprogramowanie systemowe powinno umożliwiać:

- a) Bieżącą wizualizację danych pomiarowych na planszach odwzorowujących sieć kopalnianych rurociągów ppoż. oraz w formie zestawień bieżących wartości przepływu, ciśnienia oraz stopnia otwarcia przepustnic,
- b) Rejestrację i archiwizację danych pomiarowych,
- c) Wydruk danych pomiarowych w formie zestawień bieżących i archiwalnych wartości przepływu, ciśnienia oraz stopnia otwarcia przepustnicy,
- d) Alarmowanie w przypadkach nadmiernego lub zbyt niskiego przepływu wody lub spadku ciśnienia w rurociągu (progi alarmowe ustala użytkownik zależnie od potrzeb).
- e) Udostępnianie bieżących i archiwalnych przebiegów mierzonych wielkości fizycznych za dowolny okres z podaniem wartości ekstremalnych za wybrany czas oraz określających wartości przepływu i ciśnienia w tym okresie,

3.4. Zamawiający umożliwia przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom potencjalnego Wykonawcy zjazd na dół ZG Sobieski w rejon prowadzonych robót w celu zapoznania się z możliwymi warunkami ich prowadzenia. W celu uzgodnienia terminu zjazdu należy kontaktować się z panem Jerzym Pazdan tel. 32 618 52 72.

3.5. Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Prawo geologiczne i górnicze - tekst znowelizowany ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 110 z dnia 5 października 2001r.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z załącznikami oraz zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i regulaminami.

3.6. Obowiązki w trakcie wykonywania robót:

Obowiązki Wykonawcy.

- dostarczenie elementów rurociągu ze stacji materiałowej lub postojowej do miejsca montażu,
- montaż rurociągu wraz z armaturą,
- wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanego rurociągu,

3.6.1. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) Wyposażenia wszystkich swoich pracowników zjeżdżających pod ziemię do wyrobisk górniczych w obuwie, odzież ochronną i roboczą (oznaczoną znakami Wykonawcy), środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- i zarządzeniami Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
- b) Zapewnienia pracownikom narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 - c) Przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych, zarządzeń WUG, OUG, PIP dyscypliny pracy i postanowień zakładowego regulaminu pracy Zamawiającego, poprzez zapewnienie nadzoru i dozoru robót prowadzonych przez osoby posiadające odpowiednie zatwierdzenia i kwalifikacje.
- 3.6.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
- 3.6.3. Wykonawca może zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią.
- 3.6.4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zapewni:
- a) niezbędną ilość osób kierownictwa oraz dozoru ruchu nadzorujących prowadzone roboty, posiadających odpowiednie stwierdzenie kwalifikacji, wynikające z Prawa geologicznego i górniczego,
 - b) niezbędną ilość pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających szczególne kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 68 ust. 2 pkt. 2 Prawa geologicznego i górniczego,
 - c) analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy oraz będzie przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
 - d) przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego i okresowego pracowników wg obowiązujących przepisów. Wykonawca nie może zatrudnić w zakładzie górniczym pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
 - e) zapoznanie załogi z dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych w zakładzie górniczym Zamawiającego przed rozpoczęciem robót i na bieżąco z aktualizacjami w przypadku zaistnienia istotnych zmian.
- 3.6.5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
- a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnym i okresowym,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) wykazy pracowników zapoznanych z oceną ryzyka na stanowisku pracy,

- e) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- f) wykazy pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
- g) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami uciezkowymi z rejonu wykonywanych robót,
- h) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy,
- i) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ratownictwa górniczego dla osób dozoru nie będących ratownikami.

Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.

Obowiązki Zamawiającego.

- 3.6.6. Udostępnienie Wykonawcy materiałów niezbędnych dla opracowania technologii wykonywanych robót.
 - 3.6.7. Dostarczanie niezbędnych materiałów i elementów jednostkami kopalnianej kolei podziemnej w ilościach zapewniających realizację zadania do stacji postojowej lub materiałowej.
 - 3.6.8. Zamawiający zapewni zasilanie urządzeń pomiarowych i transmisyjnych oraz urządzeń powierzchniowych.
 - 3.6.9. Zamawiający udostępni wewnętrzną sieć komputerową LAN w celu umożliwienia przesyłu danych z serwera do stanowisk komputerowych wskazanych przez Zamawiającego.
 - 3.6.10. Zamawiający przekaze protokolarnie front robót pod względem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Wykonawcy rozpoczęcie robót w uzgodnionym terminie w tym udostępni istniejącą instalację zasilania (energię elektryczną) oraz łączność telefoniczną i alarmową w rejonie.
 - 3.6.11. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m. oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.
- 3.7. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3.7.1. Wykonawca opracuje technologię montażu przedmiotowego rurociągu. Opracowana przez Wykonawcę technologia musi uzyskać akceptację Głównego Mechanika ds. Urządzeń Dołowych i Kierownika Działu Energomechanicznego oraz być zatwierdzona przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
 - 3.7.2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac wykaz maszyn i urządzeń, których będzie używał do wykonania zadania.
 - 3.7.3. W przypadku uszkodzenia sprzętu, urządzeń transportu lub instalacji będących własnością Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszty ich naprawy i skutków awarii ponosi Wykonawca.

3.7.4. Nadzór nad robotami będącymi przedmiotem zamówienia ze strony Zamawiającego prowadzić będzie osoba dozoru wyższego wyznaczona jako inspektor nadzoru.

3.7.5. Zamawiający w celu zapewnienia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach korzystanie za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:

- a) łaźni, szatni i pralni,
- b) obsługi przez markownię i lampiarnię,
- c) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
- d) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Usługi te Zamawiający świadczyć będzie na podstawie odrębnie zawartych umów, na zasadach określonych w „Cenniku opłat dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.” który stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.

3.7.6. Wykonawca po zakończeniu realizacji zadań uprządkuje rejony oraz przygotowuje do odbioru technicznego. Przedstawiciel Wykonawcy po zakończeniu realizacji zadania uczestniczy w odbiorze technicznym.

3.7.7. Wykonawca będzie Wytwarzającym i Posiadaczem odpadów powstających w trakcie realizacji umowy (za wyjątkiem złomu, odpadów pogórnich, drewna itp., które zagospodaruje Zamawiający) i jest zobowiązany do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

4. Szczegółowy opis – Zadanie nr 1

Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn200 i długości 2750 m., z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. na poz. 500 rejon Piłsudski.

Zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia przedstawiono w poniższej tabeli:

Rurociąg i armatura:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	Rurociąg stalowy ocynkowany ze szwem z wewnętrzną wykładką polietylenową dn200 mm, połączenie typu Victaulic lub równoważne tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur (max. długość pojedynczego odcinka rury – 6 m.) w tym: - rura o długości 1 m. - rura o długości 2 m. - trójnik 90 ⁰	mb szt. szt. szt.	2750 6 10 5

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

	- kolano 90 ⁰ - kolano 45 ⁰ - kolano 11 ⁰ - elementy złączne do połączenia rurociągu i armatury - łańcuch techniczny ϕ 13 mm - adapter Victaulic DN200 / poł. kołnierzowe dn200 - adapter Victaulic DN 200 / poł. kołnierzowe dn150 - adapter Victaulic DN 200 / poł. kołnierzowe dn100	szt. szt. szt. kpl. kg szt. szt. szt.	10 15 15 1 3000 18 2 1
2	Zasuwa klinowa DN200 mm z przekładnią	szt.	6
3	Reduktor ciśnienia DN150 mm	szt.	1
4	Zawór bezpieczeństwa dn100 mm	szt.	1
5	Przepływomierz elektromagnetyczny	szt.	1
6	Przetwornik ciśnienia	szt.	1

System monitorowania i sterowania parametrów eksploatacyjnych kopalnianej sieci ppoż.

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	Czujnik ciśnienia	szt.	4
2	Miernik natężenia przepływu: – DN150 – DN200	szt. szt.	3 1
3	Przepustnica z napędem elektrycznym i sterowaniem	szt.	3
4	Konwerter światłowodowy	szt.	2
5	Przewód światłowodowy 12j (pomiędzy rozdzielnią R-60 a skrzyżowaniem chodników dojściowych do oddziałów wydobywczych)	mb	350
6	Przewód sygnałowy do czujników pomiarowych	kpl.	1
7	Doposażenie powierzchniowej szafy serwerów: – odbiornik/switch światłowodowy – serwer systemu wraz z oprogramowaniem do wizualizacji i sterowania monitorowanych urządzeń	szt. szt.	1 1

5. Szczegółowy opis – Zadanie nr 2

Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn200 i długości 1100 m. do rozbudowy zasilania sieci ppoż. wzdłuż głównej odstawy taśmowej spod zbiornika PZ-X na powierzchni rejon Sobieski.

Rurociąg i armatura:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość
1	Rurociąg stalowy ocynkowany ze szwem z wewnętrzną wykładką polietylenową dn200 mm, połączenie typu Victaulic lub równoważne tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia rur (max. długość pojedynczego odcinka rury – 6 m.) w tym: - rura o długości 1 m. - rura o długości 2 m. - trójnik 90 ⁰ - kolano 90 ⁰ - elementy złączne do połączenia rurociągu i armatury - łańcuch techniczny ϕ 13 mm - adapter Victaulic DN200 / poł. kołnierzone DN200 - adapter Victaulic DN200 / poł. kołnierzone DN150 - adapter Victaulic DN200 / poł. kołnierzone DN100	mb szt. szt. szt. szt. kpl. kg szt. szt. szt.	1100 3 5 3 10 1 1500 10 2 1
2	Zasuwa klinowa DN200 mm z przekładnią mechaniczną	szt.	3
3	Reduktor ciśnienia DN150 mm	szt.	1
4	Zawór bezpieczeństwa DN100 mm	szt.	1

6. Gwarancja.

6.1. Wykonawca winien udzielić gwarancji:

- a) dla rurociągów i armatury na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie i podpisania protokołu odbioru robót po zabudowie.
- b) dla systemu sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych sieci rurociągów ppoż. na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego zakończenie kompletacji dostawy i uruchomienie systemu.

6.2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, że przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element posiada wady, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich nieprawidłowościach. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że przedmiot umowy lub jakikolwiek jego element nie spełnia określonych wymogów lub posiada wady materiałowe lub wykonawcze, wówczas Wykonawca na własny koszt wymieni lub naprawi uszkodzą część w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnego i niezwłocznego usuwania usterek powstałych w okresie gwarancji łącznie z wymianą części i podzespołów na nowe.

6.4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych. Wykonanie usług będzie każdorazowo potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Koszty usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

6.5. Wymieniony w ramach gwarancji towar zostanie objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- 6.6. Wykonawca zapewnia świadczenie usług gwarancyjnych bezpłatnie (w warunkach dołowych ZG Sobieski) z zachowaniem następujących warunków:
- serwis do obsługi przedmiotu umowy dyżurujący 24 godz. na dobę przez wszystkie dni robocze i świąteczne,
 - przystąpienie do usunięcia usterek i awarii z tytułu reklamacji (we wszystkie dni tygodnia przez 24 godz.) w ciągu 8 godz. od telefonicznego zgłoszenia (potwierdzone faksem) w serwisie i usunięcie bez zwłoki,
- 6.7. Wymagania dla osób, które wykonywać będą czynności gwarancyjne:

Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne pod ziemią muszą posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonywania na dole kopalni tj. odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenie w zakresie bhp, przeszkolenie z zakresu użytkowania aparatów ucieczkowych, wymagane ubezpieczenia, a także będą wyposażeni w podstawowe narzędzia, odzież ochronną, obuwie i sprzęt ochrony osobistej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 21.12.2005 r.

FORMULARZ OFERTOWY

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

....., dnia
(miejsowość)

Oficjalna, pełna nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

.....
.....

Dokładny adres pocztowy Wykonawcy/-ów:

.....
.....

Pozostałe informacje o Wykonawcy/-cach:

NIP REGON

Nr konta bankowego.....

telefon fax

e-mail

Adres internetowy (URL)

**Zamawiający: Południowy Koncern Węglowy SA
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37**

O F E R T A

Niniejszym składamy ofertę do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Sprawa 82/2011/EEZP/AP) na:

Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI.

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

I. CENA

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość [j.m.]	CENA NETTO [zł]	Stawka podatku VAT zastosowana do obliczenia ceny brutto [%]	CENA BRUTTO (Cena netto + VAT) [zł]
1	2	3	4	5	6	7 (5 + VAT)
1	Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej DN 200 i długości 2750 m, z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. na poz. 500 rejon Piłsudski (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA NR 1).	kpl	1 %
2	Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej DN 200 i długości 1100 m do rozbudowy zasilania sieci ppoż. wzdłuż głównej odstawy taśmowej spod zbiornika PZ-X na powierzchnię rejon Sobieski (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla ZADANIA NR 2)	kpl	1 %
CENA OFERTY RAZEM (poz. 1 + poz. 2)				x

Cena brutto oferty wynosi (słownie złotych):

.....

Uwaga:

W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2011 r.

III. GWARANCJA

Wykonawca udziela gwarancji:

- a) dla rurociągów i armatury na okres miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie i podpisaniu protokołu odbioru robót po zabudowie.
- b) dla systemu sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych sieci rurociągów ppoż. na okres miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego zakończenie kompletacji dostawy i uruchomienie systemu.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Termin płatności faktur z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

V. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./*

Oświadczamy, że oferta **zawiera** informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. /*

Informacje poufne zawarte są w następujących dokumentach wydzielonych z oferty do koperty wewnętrznej:

...../*

...../*

...../*

*/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

5. Oświadczamy, że wadium w kwocie złotych zostało
wniesione w dniu w formie

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór).....
(nazwa i adres Wykonawcy)....., dnia.....
(miejscowość)**WYKAZ ZAMÓWIEŃ**

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 82/2011/EEZP/AP.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość brutto zamówienia [zł]	Termin realizacji [od dzień/miesiąc/rok do dzień/miesiąc/rok]	Odbiorca [pełna nazwa i adres zamawiającego będącego stroną umowy]	Nr załącznika* do Wykazu zamówień w postaci dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia [np. referencje]
1	2	3	4	5	6

/* - dla każdej pozycji Wykazu zamówień należy przedłożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie lub wykonywanie zamówienia.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 82/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. **(dotyczy tylko Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a gdy nie dotyczy - należy skreślić cały pkt 3)**

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

(wzór)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejscowość)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
dotyczące zdolności technicznej

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI” – sprawa nr 82/2011/EEZP/AP.

1. Oświadczamy, że zamówienie będziemy realizować **samodzielnie**, tj. bez udziału podwykonawców /*

lub

Oświadczamy, że zamówienie będziemy **realizować z udziałem podwykonawców** /*

Zakres zamówienia, jaki zamierzamy powierzyć podwykonawcom obejmuje:/*

.....
.....

***/ niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić**

2. Oświadczamy, że **nie będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. /*

lub

Oświadczamy, że **będziemy** polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

W związku z powyższym przedstawiamy pisemne zobowiązanie podmiotów:

.....
(należy wpisać nazwę podmiotu/-ów wystawiających pisemne zobowiązanie)

.....
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które stanowi załącznik nr do oferty. /*

/* niepotrzebne skreślić, a niezbędne dane uzupełnić

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:
- Ustawy z dnia 04.02.1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) i wynikającymi z niej rozporządzeniami,
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),
 - wymogów pozostałych norm i przepisów w obowiązującym zakresie.
- i może być stosowany w podziemnych wyrobiskach górniczych w warunkach Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy SOBIESKI.
4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy.
5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz wymaganym sprzętem w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania zamówienia w zakresie montażu rurociągów i armatury w dołowych wyrobiskach zakładu górniczego.

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

....., dnia.....
(miejsowość)

WYKAZ OSÓB

posiadających stwierdzenia kwalifikacji dla stanowisk ujętych w „Wykazie stanowisk w ruchu podziemnych zakładów górniczych, które wymagają szczególnych kwalifikacji, oraz rodzaj tych kwalifikacji” zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 11.06.2002 r. (Dz. U. Nr 84, poz.755 z późniejszymi zmianami), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Lp.	Nazwisko i Imię	Rodzaj uprawnienia	Dokument potwierdzający posiadane uprawnienia*

* do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty dotyczące podanych uprawnień, wystawione przez uprawnione instytucje

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW

„Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo-tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S. A. Zakładu Górniczego Sobieski”.

Lp.	Opis	Wartość wymagana przez Zamawiającego	Oferowane wpisać odpowiednio: TAK/NIE lub wartość parametru
1.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe rur i armatury:		
1.1.	Średnica wewnętrzna nominalna rury	200 mm	
1.2.	Grubość ścianki stalowej	min. 4,5mm	
1.3.	Grubość wykładki polietylenowej	min. 5mm	
1.4.	Ocynkowanie zgodnie z EN ISO 1461:1999 o grubości powłoki min. 55µm	TAK	
1.5.	Połączenie rurowe: - Victaulic lub równoważne, tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami do łączenia	TAK (podać typ)	
1.6.	Elementy złączne kpl. do montażu rurociągu	zapewniająca połączenie elementów rurociągu i armatury	
1.7.	Zasuwa klinowa z przekładnią mechaniczną ułatwiającą obsługę - dn 200	TAK	
1.8.	Reduktory ciśnienia i zawory bezpieczeństwa: – zakres ciśnienia wyjściowego reduktora ciśnienia: - min. 0,4 ÷ 1,2 MPa, – ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: - min. 0,1 ÷ 0,7 MPa, – wymienny wkład zaworu, – do działania zawór nie wymaga energii zewnętrznej, – powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna korpusu malowana proszkowo, – elementy regulacyjne zaworu wykonane ze stali nierdzewnej i metali kolorowych, – serwis i obsługa bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu	TAK	

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

1.9.	<p>Kompensator osiowy</p> <ul style="list-style-type: none"> – wytrzymałość na ciśnienie robocze: - min. 2,5 MPa, – średnica nominalna:- DN 200, – kompensacja przesunięć osiowych: - min. \pm 150 mm. 	TAK	
1.10.	<p>Przetwornik ciśnienia</p> <ul style="list-style-type: none"> – Liczba przetworników: - 4 szt., – Średnica rurociągu: - DN 150, – Przeznaczenie: - przetwornik przeznaczony do pomiaru wartości ciśnienia wody w rurociągu ppoż., – Maksymalny zakres pomiarowy: - 3MPa, – Sygnał wyjściowy: - 4 do 20 mA, – Stopień ochrony obudowy: - min. IP 54, 	TAK	
1.11.	<p>Miernik natężenia przepływu</p> <ul style="list-style-type: none"> – Liczba mierników: - 4 szt., – Średnica rurociągu: - DN 200 dla jednego punktu, DN 150 dla trzech punktów, – Przeznaczenie: - pomiar wartości natężenia przepływu wody w rurociągu ppoż., zestaw pomiarowy nie zawężający średnicy rurociągu (pomiar indukcyjny), – Maksymalny zakres:- nie mniej niż 600 m³/h – Stopień ochrony obudowy: - min. IP 54, – Napięcie zasilania: - 230 VAC – Udostępnianie danych pomiarowych: <ul style="list-style-type: none"> –w mierniku na wyświetlaczu tekstowym, –sygnał wyjściowy częstotliwościowy, –sygnał wyjściowy cyfrowy poprzez iskrobezpieczny interfejs szeregowy RS-485, 	TAK	
1.12.	<p>Przepustnica z napędem i sterowaniem elektrycznym</p> <ul style="list-style-type: none"> – Liczba przepustnic: - 3 szt. – Średnica rurociągu: - DN150, – Przeznaczenie: - regulacja przepływu wody w rurociągu ppoż., – Ciśnienie wody: - min. 2,5 MPa, – Napięcie zasilania: - 3 x 230 VAC – Typ sterowania: <ul style="list-style-type: none"> –Lokalne mechaniczne, –Lokalne elektryczne poprzez przyciski sterownicze przepustnicy, –Zdalne z wykorzystaniem lokalnego sterownika napędu przepustnicy, wyposażonego w interfejs transmisji szeregowej RS-485, – Zakres regulacji zdalnej: - otwarcie lub zamknięcie zaworu oraz ustawianie stanów pośrednich z możliwością regulacji co 1% zakresu obrotu dysku przepustnicy, – Rewersja kierunku obrotów silnika realizowana ma być poprzez sterownik wewnętrzny i elektryczny układ przełączający zintegrowany w obudowie napędu, – Przełącznik wyboru sterowania: - lokalne, zdalne. 	TAK	

1.13.	<p>Urządzenia transmisji danych</p> <ul style="list-style-type: none"> – Komplet urządzeń pomiarowych i urządzeń transmisyjnych, przekazujących dane poprzez udostępnioną przez Zamawiającego sieć światłowodową do powierzchniowego serwera danych, będącego przedmiotem dostawy, – System powinien udostępniać dane pomiarowe poprzez istniejącą zakładową sieć komputerową na wskazanych 5-ciu stanowiskach komputerowych, – System powinien umożliwiać liniowe sterowanie stanu otwarcia przepustnicy na wskazanym stanowisku komputerowym (lub na upoważnionym kolejnym stanowisku komputerowym), – Transmisja danych powinna być realizowana w oparciu o istniejącą w Zakładzie Górnictwa Sobieski sieć światłowodową na odcinku od powierzchniowej szafy serwerów do podziemnej rozdzielni R-60. 	TAK	
1.14.	<p>Oprogramowanie systemowe</p> <p>Dostarczone oprogramowanie systemowe powinno umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bieżącą wizualizację danych pomiarowych na planszach odwzorowujących sieć kopalnianych rurociągów ppoż. oraz w formie zestawień bieżących wartości przepływu, ciśnienia oraz stopnia otwarcia przepustnic, – Rejestrację i archiwizację danych pomiarowych, – Wydruk danych pomiarowych w formie zestawień bieżących i archiwalnych wartości przepływu, ciśnienia oraz stopnia otwarcia przepustnicy, – Alarmowanie w przypadkach nadmiernego lub zbyt niskiego przepływu wody lub spadku ciśnienia w rurociągu (progi alarmowe ustala użytkownik zależnie od potrzeb). – Udostępnianie bieżących i archiwalnych przebiegów mierzonych wielkości fizycznych za dowolny okres z podaniem wartości ekstremalnych za wybrany czas oraz określających wartości przepływu i ciśnienia w tym okresie, 	TAK	
1.15.	Wytrzymałość na ciśnienie robocze (rurociąg i armatura)	2,5 MPa	
2. Wymagana dokumentacja:			
	Wraz z przedmiotem dostawy Wykonawca dostarczy:		
2.1.	Deklaracje lub certyfikat zgodności wykonania wyrobów i systemu monitorowania i sterowania – oświadczenia producentów lub upoważnionych przedstawicieli, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.	TAK	
2.2.	Kopie certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa (dotyczy rur)	TAK	

2.3.	Świadectwo jakości wyrobu z podaniem: – wewnętrznej średnicy nominalnej, – grubości ścianki rury stalowej, – grubości wewnętrznej wykładki polietylenowej, – grubości powłoki ocynkowania (dotyczy rur)	TAK	
2.4.	Instrukcje stosowania złączek do łączenia rur typu Victaulic lub równoważnego, tzn. obejma, uszczelka, dwie śruby z nakrętkami dla rurociągu DN 200	TAK	
2.5	Komplet dokumentacji systemu monitorowania i sterowania parametrów eksploatacyjnych kopalnianej sieci ppoż.	TAK	
2.6.	Kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji.	TAK	
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 będą zgodne ze stanem prawnym na dzień dostawy.		TAK	

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY

lp	Przedmiot dostawy, wyszczególnienie	Jednostka miary (np. kpl., szt., m)	ilość	uwagi
A. Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo – tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej DN 200 i długości 2750m, z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. na poz. 500 rejon Piłsudski				
1.
B. Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo – tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej DN 200 i długości 1100m, do rozbudowy zasilania sieci ppoż. wzdłuż głównej odstawy taśmowej spod zbiornika PZ-X na powierzchnię rejon Sobieski.				
1.

..... – pola do uzupełnienia

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
W POŁUDNIOWYM KONCERNIE WĘGLOWYM S.A.**

Misją Południowego Koncernu Węglowego S.A. jest wzrost wartości firmy poprzez pozyskiwanie nowych zasobów węgla kamiennego oraz ich efektywną eksploatację prowadzoną w sposób przyjazny dla otoczenia

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

- rozwój działalności zapewniany poprzez kompleksowe projektowanie, planowanie produkcji i działania inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem systematycznej modernizacji techniki i technologii stosowanych w Zakładach Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.
- wzrost wydajności procesów technologicznych, zapewnienie ciągłości dostaw oraz parametrów produkowanego węgla odpowiednio do uzgodnionych i spodziewanych wymagań klienta
- rozwój systemu zarządzania zasobami ludzkimi i środkami produkcji dostosowujący metody i techniki do wymagań najnowocześniejszych kierunków zarządzania

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:

- minimalizacja szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych
- utrzymanie parametrów wody dołowej pompowanej na powierzchnię oraz zrzucanej do rzek
- zapobieganie zanieczyszczeniom

Naszą polityką w zakresie BHP jest:

- realizacja i doskonalenie działań zapobiegających możliwości wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy
- poprawa warunków pracy poprzez utrzymywanie w stałej sprawności funkcjonujących oraz wprowadzanie nowych urządzeń ograniczających lub eliminujących szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy
- systematyczna identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych

Kierownictwo kopalni zobowiązuje się także do:

- spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i norm, w szczególności dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawartych kontraktów
- prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszystkich działań naszej firmy, mogących wywierać wpływ na środowisko
- podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie rozwoju osobowego pracowników poprzez szkolenia
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki
- ciągłego doskonalenia Systemu

Miejscowość:, dnia

Nazwa podmiotu składającego oświadczenie:

Adres siedziby:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(w związku z realizacją umowy)
o gotowości przestrzegania obowiązujących
u Zamawiającego rygorów związanych z ochroną środowiska
- w ramach wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania
Południowego Koncernu Węglowego S.A.

w sprawie: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na *„Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”* – sprawa nr 82/2011/EEZP/AP.

Uprawnieni do reprezentowania **Wykonawcy oświadczamy, iż:**

1. **Zobowiązujemy** się do zapoznania i przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących u Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska - w związku z wdrożonym u niego Zintegrowanym Systemem Zarządzania.
2. **Zobowiązujemy** się do takiego postępowania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, by było ono przyjazne środowisku i nie stanowiło dla niego zagrożenia.
3. **Wyrażamy zgodę** w związku z nadzorem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, na dokonywanie auditów przez przedstawicieli Zamawiającego w miejscu realizacji zawartej umowy.
4. **W przypadku** powstania odpadów w procesie realizacji przedmiotu zamówienia, jako ich wytwórca i posiadacz zobowiązujemy się do postępowania z nim zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami.

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - *„Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”*.

PROJEKT UMOWY**UMOWA**

zawarta w Jaworznie w dniu pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,

NIP: 6321880539, REGON: 240033634, nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 352 040 780,00 zł, kapitał wpłacony: 352 040 780,00 zł,

zwanym dalej „**Zamawiającym**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

a

(nazwa)

(adres)

NIP, REGON nr KRS

w kapitał zakładowy:, kapitał wpłacony:

zwanym dalej „**Wykonawcą**” i reprezentowanym przez:

1. –

2. –

Niniejsza umowa została zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Dostawę i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI*” – sprawa nr 82/2011/EEZP/AP, oraz na podstawie:

1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania,

2. Oferty Wykonawcy z dnia

3. Uchwały Zarządu Zamawiającego Nr z dnia

§ 1.**PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN WYKONANIA**

1. Przedmiotem umowy jest:

- a) Dostawa dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo-tworzywowych o łącznej długości 3850 mb. wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn200 (zadanie nr 1 i zadanie nr 2),

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „*Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI*”.

- b) Dostawa i uruchomienie systemu sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych (ciśnienie i przepływ),
 - c) Montaż ww. rurociągu, armatury i systemu w dołowych wyrobiskach Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) Wykonanie próby ciśnieniowej powykonawczej zmontowanego rurociągu i armatury.
2. Roboty wymienione w ust. 1 będą wykonane przez Wykonawcę w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.04.2012 r.
 3. Wykonanie całości robót określonych w ust. 1 potwierdzone zostanie protokołem odbioru robót podpisanym przez Strony umowy.
 4. Podstawą do realizacji umowy będzie pisemne zamówienie, które zostanie dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji przedmiotu umowy nadzór nad pracownikami i wykonywanymi przez nich robotami przez osoby dozoru i kierownictwa Zamawiającego tj:
 - a) przynajmniej jednej osoby dozoru wyższego o specjalności mechanicznej lub górniczej,
 - b) przynajmniej dwie osoby dozoru średniego o specjalności mechanicznej lub górniczej,
2. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 pracowników o kwalifikacjach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego i upoważnieniami wydanymi przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaże wszelkie uprawnienia swoich pracowników do zweryfikowania przez Kierownika Działu BHP i Szkolenia Zakładu Górniczego Sobieski, na podstawie świadectw ukończenia kursów, ważnych wyników badań psychotechnicznych i innych koniecznych dokumentów, a następnie do zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie kierował do wykonywania robót określonych w § 1 wyłącznie pracowników posiadających aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy pod ziemią oraz badania lekarskie zezwalające na wykonywanie pracy na wysokości do 3,0 m.
5. Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązującego w Zakładzie Górniczym Sobieski porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp oraz bezpieczeństwa pożarowego i występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót, zgłaszania wypadków i zagrożeń, a także przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracowników według obowiązującego u Zamawiającego programu szkoleń. Wykonawca nie może skierować do pracy u Zamawiającego pracownika, który szkolenia takiego nie odbył.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników wykonujących usługi w obuwie, odzież ochronną (oznaczoną znakami Wykonawcy, zgodną z określonymi wymaganiami do zastosowania w podziemnych zakładach górniczych) i roboczą, środki higieny osobistej. Pracownicy Wykonawcy nie mogą używać odzieży ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników wykonujących roboty określone w §1 w zestaw podstawowych narzędzi ślusarskich (torbę narzędziową z kompletem kluczy płaskich i oczkowych, kluczy imbusowych, przecinak, młotek, itp.) niezbędnych do wykonywania zleconych robót.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, dostosowane do występujących zagrożeń, w szczególności środki ochrony oczu, środki ochrony dróg oddechowych oraz ochronniki słuchu dopuszczone do stosowania w podziemnych zakładach górniczych.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych przez siebie pracowników z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
10. Wykonawca będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) aktualny wykaz pracowników zatrudnionych w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - b) zaświadczenia o odbytych szkoleniach wstępnych i okresowych,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski,
 - d) zaświadczenia o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
 - e) kopie posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych zatrudnionych pracowników Wykonawcy.Powyższą dokumentację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie odpowiednich służb Zamawiającego.
11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wycinkowy schemat organizacyjny dostosowany do schematu organizacyjnego Zamawiającego, obejmujący osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy. Schemat organizacyjny powinien określać podległość Wykonawcy służbom Zamawiającego.
12. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem robót wykaz pracowników przewidzianych do wykonywania robót określonych w § 1, zawierający następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, posiadane stwierdzenia kwalifikacji i upoważnienia. Wykaz ten stanowić będzie podstawę do wydania kart identyfikacyjnych i przepustek tymczasowych pracownikom Wykonawcy oraz dokumentowania analizy i oceny ryzyka zawodowego. Wykaz ten będzie Wykonawca na bieżąco aktualizować. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub nie zdania karty identyfikacyjnej po zakończeniu świadczenia usług określonych niniejszą umową Wykonawca zostanie obciążony kwotą 20,00 zł za kartę.
13. W przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do pracownika Wykonawcy, pracownik ten zobowiązany jest do powiadomienia osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego (kierownika zmiany) oraz służby ochrony Zamawiającego.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zapewni zjazd załogi Wykonawcy szybem na poz. 500 m oraz dojazd wyrobiskami przewozowymi pociągiem osobowym do stacji osobowej zlokalizowanej w rejonie wykonywanych robót.
2. Zamawiający dostarczy niezbędne materiały i elementy jednostkami kopalnianej kolei

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.

- podziemnej w ilościach zapewniających realizację zadania do stacji postojowej lub materiałowej.
3. Zamawiający zapewni odpowiednie warunki i organizację pracy w miejscu wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi, zapewniając im bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz pierwszą pomoc medyczną w nagłych wypadkach.
 4. Zamawiający będzie zgłaszać do OUG wypadki pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zamawiający zapewni prowadzenie kontroli i ewidencji czasu pracy w sposób obowiązujący u Zamawiającego. W tym celu Zamawiający wyposaży pracowników w znaczki kontrolne.
 6. Osoby dozoru Zamawiającego przeprowadzą instruktaż stanowiskowy dla pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami i zarządzeniami. Przeprowadzenie instruktażu należy udokumentować w książce instruktaży znajdującej się u Zamawiającego.
 7. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy okresowe szkolenia na okoliczność użycia sprzętu uciezkowego, benzynowych lamp wskaźnikowych oraz lamp osobistych na tych samych zasadach, jak w odniesieniu do pracowników Zamawiającego.
 8. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z drogami uciezkowymi z rejonu robót oraz przeszkoli na temat zagrożeń pożarowych, zasad zachowania się w czasie pożaru, zasad używania sprzętu ochrony dróg oddechowych i sposobu gaszenia pożaru.
 9. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi, oraz instrukcjami bezpiecznego wykonywania robót, co pracownicy Wykonawcy zobowiązani są potwierdzić własnoręcznymi podpisami.
 10. Zamawiający zapewni zorganizowanie akcji ratowniczej zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami w przypadku powstania w miejscu prowadzonych przez pracowników Wykonawcy robót stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego.
 11. Zamawiający zapewni przeprowadzanie okresowych, zgodnych z przepisami, analiz pyłu na zawartość krzemionki i zagrożenia radiacyjnego od naturalnych substancji promieniotwórczych, pomiary zapylenia powietrza, natężenia hałasu oraz inne badania i pomiary zlecone przez władze górnicze i sanitarne. Z wynikami tych badań i pomiarów Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy.
 12. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy przed rozpoczęciem robót z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania w obszarze zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego.
 13. Zamawiający będzie prowadził analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach i miejscach pracy, w których zatrudniani będą pracownicy Wykonawcy, uwzględniając w niej wszelkie zagrożenia związane z realizacją zamówienia oraz wszystkie zagrożenia występujące u Zamawiającego, a mogące dotyczyć pracowników Wykonawcy i przedkładał udokumentowaną ocenę ryzyka do zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego. Z oceną ryzyka i jej aktualizacją, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający zobowiązany jest zapoznać Wykonawcę i jego pracowników przed rozpoczęciem pracy.
 14. Zamawiający zapewni zjazd i wyjazd szybem pracowników Wykonawcy oraz dojazd pociągami osobowymi do stacji osobowych zlokalizowanych w rejonach wykonywanych robót.
 15. Zamawiający zapewni wyposażenie wyrobisk w urządzenia zabezpieczające, zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

16. Zamawiający będzie prowadzić dokumentację związaną z zatrudnianiem pracowników zawierającą:
 - a) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z oceną ryzyka na stanowiskach pracy,
 - b) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac,
 - c) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z niezbędnymi dokumentacjami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi producenta- branża mechaniczna,
 - d) wykaz pracowników Wykonawcy zapoznanych z drogami uciezkowymi z rejonu wykonywanych robót.

§ 4.

ZASADY REALIZACJI UMOWY

1. Praca pracowników Wykonawcy w soboty niedziele i święta będzie możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą, przy czym wykonanie takiej pracy nie będzie upoważniać Wykonawcy do domagania się od Zamawiającego jakichkolwiek świadczeń ponad wynagrodzenie określone w § 5 ust.1.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych środkach dla zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrożeń w rejonie wykonywania robót przez pracowników Wykonawcy.
3. Pracownicy Wykonawcy wykonujący powierzone im czynności w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w tym w jej art. 122 i 124.
4. W razie wypadku pracownika Wykonawcy, do czasu podjęcia przez służby Wykonawcy odpowiednich działań Zamawiający zapewni pomoc dla osób, które uległy wypadkowi, udostępni niezbędne informacje i materiały oraz udzieli wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu Wykonawcy ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku. W przypadku prowadzenia wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez służby Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu związane z tym koszty.
5. Wykonawca zobowiązuje się do nie zatrudniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy osób będących pracownikami Zamawiającego. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
6. Zamawiający, w celu współdziałania w należyтым wykonaniu umowy przez Wykonawcę, umożliwi na warunkach określonych w odrębnych umowach korzystanie za odpłatnością przez pracowników Wykonawcy z:
 - a) łaźni, szatni i pralni,
 - b) lamp górniczych oraz tlenowych aparatów uciezkowych,
 - c) obsługi przez markownię i lampiarnię,
 - d) pomieszczenia biurowego z połączeniem telefonicznym,
 - e) pomieszczenia na przechowanie oddziałową sprzętu i materiałów pomocniczych na powierzchni.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odpowiednie umowy określające zasady świadczenia wymienionych powyżej usług.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w kwocie zł (słownie złotych:) netto, to jest razem z podatkiem od towarów i usług według stawki % wynoszące zł (słownie złotych:) brutto w tym:
 - c) Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej DN 200 i długości 2750 m., z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. na poz. 500 rejon Piłsudski (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1) - złotych netto,
 - d) Zadanie 2 - Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo-tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej DN 200 i długości 1100 m. do rozbudowy zasilania sieci ppoż. wzdłuż głównej odstawy taśmowej spod zbiornika PZ-X na powierzchnię rejon Sobieski (zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2) - złotych netto.
2. Wynagrodzenie obejmuje również koszty transportu towaru do magazynu Zamawiającego.
3. W razie ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług Strony zobowiązują się dokonać zmiany ust. 1 – z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę – poprzez:
 - a) zastąpienie dotychczasowej stawki podatku od towarów i usług nową stawką,
 - b) zastąpienie dotychczasowej kwoty brutto nową kwotą obliczoną według wzoru:
$$B_N = [N_W \times (1 + V_D)] + [(N - N_W) \times (1 + V_N)]$$
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
 B_N – nowa wartość brutto zamówień na podstawie umowy,
 N_W – wartość netto zamówień wykonanych przez Wykonawcę (tzn. towarów i usług dostarczonych Zamawiającemu) przed wprowadzeniem nowej stawki podatku od towarów i usług,
 V_D – dotychczasowa stawka podatku od towarów i usług,
 N – wartość netto zamówień określona w ust. 1,
 V_N – nowa stawka podatku od towarów i usług.
4. Termin płatności faktury z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez osoby wymienione w § 6 ust. 1 lub 2 protokołu odbioru robót, o którym mowa w § 1 ust.3.
6. Faktura musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Ponadto do faktury musi zostać dołączona kopia protokołu, o którym mowa w ust. 4. Faktura nie spełniająca wymogów wymienionych w zdaniach poprzednich nie będzie uważana za fakturę wystawioną prawidłowo w rozumieniu ust. 3.
7. Fakturę należy dostarczać na adres: Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37, zaznaczając w treści faktury, iż dotyczy ona Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.

8. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności, które wynikają z niniejszej umowy, nie mogą zostać przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią ani stać się przedmiotem zastawu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 6.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację postanowień niniejszej umowy są:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a) - tel.
 - b) - tel.
 - 2) ze strony Wykonawcy: - tel.
2. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy:
 - 1) ze strony Zamawiającego:
 - a) - tel.
 - b) - tel.
 - 2) ze strony Wykonawcy: - tel.
3. O zmianach osób wymienionych w ust. 1 i 2 Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
4. Strony ustalają, że wszelkie zawiadomienia i oświadczenia złożone przez osoby wymienione w ust. 1 i 2 uważane będą za złożone przez Strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania auditów wewnętrznych, jak również auditów zewnętrznych realizowanych przez firmę sprawującą nadzór nad spełnieniem wymagań wymienionych w Umowie o Certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w zakresie znajomości przez pracowników Wykonawcy procedur, o których mowa w § 3 ust. 12.

§ 7.

DOKUMENTACJA

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy pierwszych elementów przedmiotu umowy następujące dokumenty :

- a) świadectwo jakości - 1 egz.
- b) deklarację lub certyfikat zgodności - 1 egz.
- c) kartę gwarancyjną - 1 egz.
- d) instrukcję stosowania, - 3 egz.

§ 8.

BRAKI ILOŚCIOWE I WADY PRZEDMIOTU UMOWY. GWARANCJA.

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie Zamawiający zgłosi Wykonawcy pisemnie lub faksem reklamację. Brakujący element przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na swój koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji. Uzupełnienie elementu przedmiotu umowy nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do naliczenia kary umownej za zwłokę w dostawie zgodnie z § 9 ust. 1 lit. b umowy.
2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych elementów przedmiotu umowy Zamawiający dokona pisemnej reklamacji. Reklamacja winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji, dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt element wolny od wad oraz odebrać od Zamawiającego element wadliwy. W razie nieuzasadnionej odmowy odebrania od Zamawiającego elementu wadliwego, element ten po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w zdaniu trzecim, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 1% łącznej ceny netto składowanego towaru za każdy dzień składowania.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do uzupełnienia brakującego elementu lub dostarczenia elementu wolnego od wad, określonego w ust. 1 i 2, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części.
4. Wykonawca udziela gwarancji:
 - a) dla rurociągów i armatury na okres miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia po zabudowie i podpisania protokołu odbioru robót po zabudowie.
 - b) dla systemu sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych sieci rurociągów ppoż. na okres miesięcy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego potwierdzającego zakończenie kompletacji dostawy i uruchomienie systemu.

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania przez Zamawiającego niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcją obsługi Wykonawcy. Naprawa ww. uszkodzeń zostanie przeprowadzona przez serwis Wykonawcy w oparciu o zamówienie wystawione przez Zamawiającego.
5. Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewni pełną obsługę serwisową. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w przedmiocie umowy, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt, w ciągu 8 godzin od zgłoszenia telefonicznego, podjąć czynności zmierzające do wymiany lub naprawy dotkniętych wadą elementów przedmiotu umowy.
6. Reklamacje należy zgłaszać telefonicznie i potwierdzić za pomocą faksu na adres:
..... (centrala fax) tel.
7. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych. Termin usunięcia wady wynosi 8 godzin od dnia zgłoszenia wady, chyba, że strony umowy ustalą protokolarnie odmienny termin jej usunięcia.
8. Do zgłoszenia konieczności dokonania naprawy upoważnione są osoby wyższego dozoru ruchu Zamawiającego nadzorujące prace na zmianie, na której zaistniała awaria.

9. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w miejscu zabudowy przedmiotu dostawy. Podzespoły wymagające wymiany w okresie gwarancyjnym Wykonawca dostarczy na własny koszt do Zamawiającego. Służby techniczne Zamawiającego dostarczą podzespoły na miejsce, a Wykonawca dokona wymiany przy współudziale przedstawicieli Zamawiającego.
10. Wykonanie naprawy będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli obu Stron.

§ 9.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1.
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - c) za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych elementów przedmiotu umowy lub w dostarczeniu elementu umowy wolnego od wad, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 - d) za zwłokę usunięciu wady zgłoszonej w okresie gwarancyjnym w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 7 umowy - w wysokości 0,5 % kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy na podstawie § 8 ust. 1 lub 2, wówczas kary umowne określone w ust.1 lit. b) c) i d) należą się Zamawiającemu do dnia odstąpienia od umowy i będą naliczone niezależnie od kary umownej przewidzianej w ust. 1 lit. a).
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia dokumentu obciążeniowego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 10.

SIŁA WYŻSZA

1. Od obowiązków określonych w niniejszej umowie Strona może być zwolniona w przypadku zaistnienia uniemożliwiających wykonanie przez nią tych obowiązków okoliczności, nieprzewidzianych, niezależnych od Stron, które powstały po zawarciu umowy, takich jak w szczególności klęska żywiołowa, istotna zmiana warunków geologiczno-górnictwowych, wojna, rozruchy, rozporządzenia władz, strajki (siła wyższa).
2. zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie nawzajem się powiadomić.
3. W przypadku gdy siła wyższa uniemożliwia Stronie należyte wykonanie świadczeń określonych niniejszą umową przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, druga Strona może odstąpić od niniejszej umowy.

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie ust. 3, nie stosuje się postanowień § 9 ust. 1 lit. a) i § 9 ust. 3.

§ 11.

POUFNOŚĆ

1. Obie Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 13 i 14.
2. Klauzula ta nie dotyczy dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę oraz innych dokumentów i danych stanowiących informację publiczną.

§ 12.

OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady (za wyjątkiem; złomu, odpadów pogórnich, drewna, itp., które zagospodarowuje Zamawiający), to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 13.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ

Wykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez TAURON Polska Energia S.A. – jednostkę dominującą nad Zamawiającym statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia SA obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259).

§ 14.

INFORMOWANIE O PODMIOTACH Z GRUPY WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego Grupy Kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 (tj. informacje wymagane do zidentyfikowania kontrahenta – nazwa, adres, NIP) do niniejszej umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie Grupy Kapitałowej.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności, muszą być sporządzone w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust.3.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany warunków umowy - z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 – SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOSTAWY.

Załącznik nr 2 – LISTA JEDNOSTEK ZALEŻNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU DOSTAWY

lp	Przedmiot dostawy, wyszczególnienie	Jednostka miary (np. kpl., szt., m)	ilość	uwagi
A. Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo – tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn 200 i długości 2750m, z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. na poz. 500 rejon Piłsudski				
1.
B. Dostawa i montaż rurociągu dwuwarstwowego, stalowo – tworzywowego wraz z armaturą o średnicy nominalnej dn 200 i długości 1100m, do rozbudowy zasilania sieci ppoż. wzdłuż głównej odstawy taśmowej spod zbiornika PZ-X na powierzchnię rejon Sobieski.				
1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2
do umowy zawartej pomiędzy
Południowym Koncernem Węglowym S.A.
a firmą

Lista jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Wykonawcy
w rozumieniu przepisów o rachunkowości *

lp	nazwa	adres	NIP

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*) jeśli nie dotyczy, przekreślić, wpisać stosowne uzasadnienie (oświadczenie) i podpisać

C E N N I K O P Ł A T
dla podmiotów zewnętrznych
współpracujących z Południowym Koncernem Węglowym S.A.

Lp.	RODZAJ USŁUGI/ŚWIADCZENIA	OPLATA
*1.	Wynajem pomieszczeń	
1.1.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)-podwyższony standard	15,00 zł/m ² /miesiąc
1.1.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)-podwyższony standard	17,47 zł/m ² /miesiąc
1.2.	Wynajem pomieszczeń biurowych (bez CO)	12,00 zł/m ² /miesiąc
1.2.a	Wynajem pomieszczeń biurowych (z CO)	14,47 zł/m ² /miesiąc
1.3.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale przemysłowo-produkcyjne - lokale usługowo-handlowe	8,50 zł/m ² /miesiąc 5,50 zł/m ² /miesiąc
1.4.	Wynajem pomieszczeń (bez mediów) - lokale magazynowo-składowe	2,50 zł/m ² /miesiąc
1.5.	Wynajem pomieszczeń innych nie sklasyfikowanych od 1.1.- 1.4.	
2.	Odbiór odpadów komunalnych	5,02 zł/osobę/miesiąc
3.	Korzystanie z łaźni (woda do kąpieli, suszenie, ogrzewanie, szatnia)	7,70 zł/osobę/dniówkę
4.	Korzystanie z kawy i dystrybutorów wody mineralizowanej	1,00 zł/osobę/dniówkę
5.	Woda pitna	1,70 zł/osobę/miesiąc
6.	Odbiór ścieków do kanalizacji	1,92 zł/osobę/miesiąc
7.	Korzystanie z obsługi przez: a) markownię b) lampownię	a) 2,00 zł/osobę/dniówkę b) wypożyczenie lampy – powierzchnia: 2,00 zł/dniówkę; wypożyczenie lampy i POG-8 – dół: 4,00 zł/dniówkę
8.	Energia elektryczna/ilość energii elektrycznej kalkulowana indywidualnie wg zainstalowanego wyposażenia np. kserokopiarka, komputer, drukarka, czajnik elektryczny.	wg aktualnej taryfy dla zamawiającego oraz kalkulacji sporządzonej przez oddziały MEE zakładów górniczych
9.	Wynajem Sali – dot. sali szkoleniowo-konferencyjnej (rejon Piłsudski)	za pierwszy dzień 2500 zł, za każdy następny 500 zł za godzinę 200 zł (ceny brutto)
10.	Łączność telefoniczna	wg aktualnego cennika opłat za usługi telefoniczne zatwierdzonego uchwałą Zarządu
11.	Pobieranie opłaty za kserowanie dokumentów w Południowym Koncernie Węglowym S.A. dla podmiotów zewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> • kserowanie dokumentów odbywać się będzie w komórkach organizacyjnych Koncernu na rzecz podmiotów występujących o uzyskanie kserokopii dokumentów; • pracownicy komórek organizacyjnych wykonujący taką usługę dokonają naliczenia wartości brutto wykonanej usługi i wystawią zlecenie do zapłaty w kasie Koncernu; • zlecenie zapłaty w kasie Koncernu stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT w Wydziale Księgowości. 	netto 0,18 zł za stronę formatu A4 + podatek VAT w wysokości 23%
12.	Pobieranie opłaty za dzierżawę gruntu znajdującego się we władaniu Południowego Koncernu Węglowego S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność handlowo-usługową	netto 10 zł/m ² /m-c

*1. – w zależności od standardu pomieszczenia określonego przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- Do powyższych cen będzie doliczany podatek VAT w obowiązującej wysokości.
- Południowy Koncern Węglowy S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
- Termin płatności faktur za powyższe usługi/dostawy wynosi 14 dni od daty wystawienia.

Sprawa nr 82/2011/EEZP/AP - „Dostawa i montaż dwóch zestawów rurociągów dwuwarstwowych, stalowo – tworzywowych wraz z systemem sterowania przepływem wody i monitorowania parametrów eksploatacyjnych do rozbudowy zasilania sieci ppoż. w podziemnych wyrobiskach górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy SOBIESKI”.