

Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 54 31
fax.+48 32 615 08 62

Jaworzno, dnia 8.02.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Sprawa nr 72/2012/EEZP/AP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę dwóch rozdzielni 6 kV dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę dwóch rozdzielni 6 kV dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. – Zakład Górniczy JANINA”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego oraz dokonujemy zmiany SIWZ.

Pytanie nr 1

Zgodnie z punktem IV.3 SIWZ, wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz został przez Wykonawcę szczegółowo wyspecyfikowany co do rodzaju i ilości elementów składowych. Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty m.in:

- b) Dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń, aparatury i kabli, które zostaną zastosowane, wraz z dokumentacją dopuszczeniową,*
- d) Karty katalogowe lub dokumentacje oferowanych urządzeń i systemów zawierające parametry techniczne, instrukcję montażu i eksploatacji.*

W związku z powyższym, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dokumentacja dopuszczeniowa”, tj. co ma wchodzić w jej skład ? Przedmiotowe pojęcie nigdzie w przepisach i normach nie zostało zdefiniowane?*
- Czy wystarczające jest złożenie dopuszczenia Prezesa WUG dla urządzeń, aparatury i kabli, które zostaną zastosowane, oraz ich kart katalogowych lub dokumentacji wskazanej*

w punkcie IV.3 pod lit. d) bez dokumentacji dopuszczeniowej wymienionej w punkcie IV.3 pod lit. b)?

- Czy wystarczające jest przedstawienie wyciągu z dokumentacji techniczno- ruchowej lub dokumentacji wymienionej w punkcie IV.3 pod lit. d) w zakresie pozwalającym na ocenę, czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego?
- Czy wymóg przedstawienia dopuszczenia Prezesa WUG wraz z „dokumentacją dopuszczeniową” dotyczy wyłącznie urządzeń, aparatury i kabli, których stosowanie w zakładach górniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uzyskania dopuszczenia WUG?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga załączenie do oferty dokumentacji wymienionych w dopuszczeniu Prezesa WUG, które Wykonawca jest zobowiązany przekazać użytkownikowi zgodnie z decyzją dopuszczeniową.

Pytanie nr 2

Zgodnie z punktem IV.6 SIWZ, wymaga się, aby w przypadku oferowania elementów równoważnych do opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczył komplet dokumentów umożliwiających Zamawiającemu stwierdzenie równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Czy sformułowanie „komplet dokumentów” oznacza karty katalogowe lub wyciąg z dokumentacji oferowanych elementów w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź:

W przypadku oferowania elementów równoważnych, Wykonawca winien dostarczyć dokumenty umożliwiające ocenę równoważności oferowanych elementów w zakresie wszystkich parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 3

Zgodnie z punktami:

- 4.1.1. i) załącznika nr 1 do SIWZ,
- 4.1.2. i) załącznika nr 1 do SIWZ,
- 4.1.3. i) załącznika nr 1 do SIWZ

czas trwania zwarcia odpowiednio w pół rozdzielczych dopływowych, pół rozdzielczych odpływowych oraz pół rozdzielczych sprzęgłowych wynosi 3 s.

Wnosimy o wyjaśnienie jak rozumieć powyższe wymogi w zakresie wskazanego parametru pół rozdzielczych w kontekście normy PN-G-42042-1998, zgodnie z którą najdłuższa dopuszczalna zwłoka czasowa zabezpieczenia zwarcia dla sieci kablowej zainstalowanej w całości w polach niemetalowych lub polach metanowych ze stopnie „a” zagrożenia wybuchem wynosi 1,6 s , a dla zabezpieczeń rezerwowych 2 s?

Odpowiedź:

Parametr czasu trwania zwarcia określony w pkt. 4.1.1. i); 4.1.2. i); 4.1.3. i) załącznika 1 do SIWZ został omyłkowo zawyżony do wartości 3 sekund w oparciu o posiadane przez Zamawiającego katalogi łączników głównych. Oczekiwany przez Zamawiającego

znamionowy czas trwania zwarcia pól rozdzielczych ma wynosić 1 sekundę. W związku z powyższym treść SIWZ winna zostać skorygowana w powyższym zakresie.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ pkt 4.1.1. i); 4.1.2. i); 4.1.3. i); 5.1.1. i); 5.1.2. i); 5.1.3. i);

było:

„czas trwania zwarcia: 3s”.

otrzymuje brzmienie:

„czas trwania zwarcia 1s”.

Pytanie nr 4

W punkcie 4.2.1. załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określa, iż kabel 6kV 3x 185/ x*mm przeznaczony do zabudowy w podziemnych zakładach górniczych - dł. 500 m. W wyjaśnieniach określono, iż znak * przy symbolu x oznacza przekrój wewnętrznych przewodów ochronnych - zgodny z wymaganiami pkt 2.4. normy PN-G-42041:1997, który wykonawca winien jest wpisać we właściwej pozycji załącznika nr 8 do SIWZ. Natomiast punkt 4.1.3 q) załącznika nr 1 do SIWZ stanowi, że wymagany jest komplet zaślepek i głowic kablowych do podłączenia kabla mostka łączącego sekcje rozdzielni. Kabel ekranowy określony został w tym punkcie jako kabel typu YHKGXSekyn 3x185/30 mm².

W związku z niezgodnością oczekiwanych przez Zamawiającego rozwiązań w zakresie wymiarów kabla ekranowego przy głowicach kablowych z parametrami wewnętrznych przewodów ochronnych kabla podanymi w przedstawionej normie, wnosimy o podanie dokładnych parametrów, jakie powinny posiadać zaoferowane kable, z uwzględnieniem wymiarów przewodów ochronnych

Odpowiedź:

Linia kablowa opisana w pkt 4.2 załącznika 1 do SIWZ, zostanie wyłożona w chodniku N-802 i nie będzie wykorzystana do mostka łączącego sekcje rozdzielni. Kabel na mostek dostarcza Zamawiający.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte pkt . 4.1.3 q) załącznika nr 1 do SIWZ.