

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą Prawo  
zamówień publicznych**

dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 185/A/12 na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Budowa instalacji do granulowania mułów węglowych w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zakład Górniczy Janina”.

W związku z otrzymanym zapytaniem do przetargu w temacie j/w. – poniżej przytaczamy treść pytania i udzielonej odpowiedzi.

**Pytanie:**

1. Dotyczy utwardzenia terenu o łącznej powierzchni 3700m<sup>2</sup>.

Prosimy o doprecyzowanie informacji zawartych w załączniku nr 1 do Wymagań Ofertowych dotyczących wymogu utwardzenia terenu o łącznej powierzchni 3700m<sup>2</sup>.

W celu jednoznacznego zrozumienia tego zakresu wymagań ofertowych, prosimy o informację (jeżeli to możliwe zaznaczoną na wycinku z mapy), którą część dodatkowego terenu, przylegającego do wskazanej powierzchni zabudowy urządzeń instalacji, przewiduje się do usytuowania magazynu gotowego granulatu oraz placu manewrowego dla samochodów, ładowarki itp.

Ponieważ podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że teren pod planowaną inwestycję wymaga istotnego nakładu na makroniwelację.

Odpowiedź na powyższe pytanie może znacząco wpłynąć na cenę oferty i w związku z tym prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas oczekiwania na Państwa odpowiedź

**Odpowiedź:**

*Teren należy utwardzić (płyty drogowe na podbudowie) w zakresie zaznaczonym na mapie. Daje to obszar utwardzony pod zabudowę maszyn i instalacji do produkcji mułów a także obszar przeznaczony na magazyn gotowego granulatu oraz plac manewrowy dla sprzętu i samochodów.*

*Dodatkowo informujemy iż w zakresie wymaganej do utwardzeń powierzchni należy przewidzieć wjazd od strony północno – zachodniej dla samochodów i sprzętu.*

*Zakres powierzchni do utwardzenia przedstawiono na mapie powierzchni w załączeniu.*

*Ponadto należy uwzględnić przebudowę infrastruktury technicznej w rejonie projektowanego wjazdu na utwardzony teren.*