

Jaworzno, dn. 22.01.2015 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

*Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L
(nr sprawy 243/A/14)*

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) pt. „Dostawę jednego sprawnego technicznie urządzenia klimatyzacyjnego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski - TAURON Wydobycie S.A.”

W związku z otrzymanym pismem z pytaniem dotyczącym treści wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) w temacie jw. poniżej cytujemy zadane pytanie i udzieloną odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie nr 1

„Czy pomieszczenia w którym ma być eksploatowane urządzenie klimatyzacyjne są zagrożone wybuchem metanu lub pyłu węglowego?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyrobiska (pomieszczenia) w którym ma być eksploatowane urządzenie klimatyzacyjne są niezagrażone wybuchem metanu i zaliczone do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Pytanie nr 2

„Czy zespół maszynowy ma być wyposażony w sprężarkę śrubową z płynną regulacją wydajności czy może być wyposażony w sprężarkę tłokową ze skokową regulacją wydajności?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż regulacja wydajności chłodniczej (sprężarki) jest dowolna.

Pytanie nr 3

„W jaki sposób ma być zintegrowany parownik z zespołem maszynowym? Czy parownik ma być nad czy pod zespołem maszynowym (orientacyjne wymiary urządzeń klimatyzacyjnych bezpośredniego działania, zespół maszynowy 860x1200x300, parownik 900x1100x3000)? Czy zespół maszynowy i parownik mogą być podwieszane na kolejce jeden za drugim?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż maksymalne gabaryty urządzenia

- do transportu wynoszą: długość 4100mm, szerokość 1500mm, wysokość 1600mm.
- do zabudowy wynoszą: długość 6000mm, szerokość 1500mm, wysokość 1500mm.