

Libiąż dnia 12.09.2014 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie  
zamówienia nie objętego Ustawą  
Prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: **odpowiedzi na pytania, proponowane zmiany treści wymagań ofertowych oraz sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do przetargu nieograniczonego nr 141/A/14 „Rozbudowa węzła technologicznego do produkcji miałów MIIIA o uziarnieniu 0-6 mm (fluidów) o zabudowę kruszarek dla skruszenia nadziarna dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. - Zakład Górniczy Janina” – poniżej przytaczamy treść pytań i proponowanych zmian treści wymagań ofertowych oraz udzielone odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Czy wszystkie urządzenia (serwery i stacje klienckie) aktualnie zarządzające pracą węzła wzbogacania fluidów w oparciu o które należy rozbudować istniejące oraz nowe urządzenia z modernizowanej części, posiadają licencje, która umożliwi zwizualizowanie przedmiotowych urządzeń przy wykorzystaniu do 100 zmiennych systemowych?

**Odpowiedź:**

Tak posiadamy licencję która umożliwi zwizualizowanie urządzeń z wykorzystaniem do 100 zmiennych systemowych.

**Pytanie 2:**

Czy na etapie realizacji zostanie udostępnione wykonawcy aktualne oprogramowanie źródłowe wraz z ewentualnymi hasłami do wyszczególnionych w „Szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia” sterowników serii S7, sterowników serii S5 oraz wszystkich serwerów i stacji klienckich systemu wizualizacji, celem wprowadzenia aktualizacji w oprogramowaniu i wgrania zmian do sterowników oraz systemów wizualizacji?

**Odpowiedź:**

Oprogramowanie źródłowe S7 posiadamy w wersji przekazanej przez wykonawcę PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. po zakończeniu uruchomienia instalacji. Kopie programu w sterowniku S5 udostępniemy, jak również kopie aplikacji na serwerach i stacjach operatorskich.

Z powodu możliwych drobnych zmian w dostarczonych kopiach i dla bezpieczeństwa samego procesu modernizacji oprogramowania sugerujemy wykonanie własnych kopii w trakcie realizacji zadania.

**Pytanie 3:**

W szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia p. 7 zapisano:

„Należy dostosować obie linie zasilające pomiędzy stycznikownią 500V RS a stycznikownią 500V 1RS do prądu obciążenia 750A.”

- Jaka jest długość poszczególnych linii zasilających.
- Na jakiego typu trasach są ułożone kable (drabiny kablowe, ułożenie w gruncie).

- Czy jest miejsce na ułożenie dodatkowych kabli na tych trasach?

**Odpowiedź:**

Jedna z tras kablowych ma około 25 metrów a druga około 30 metrów. Prowadzone są wewnątrz budynku na drabinkach kablowych poprzez dwa stropy. Rozdzielnia 1RS znajduje się bezpośrednio nad rozdzielnią RS. Dodatkowe drabinki należy dobudować oraz wykonać przekucia i zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Pytanie 4:**

W szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia p. 7 zapisano: „W rejonie przesiewaczy należy zaprojektować i wykonać nową instalację oświetleniową zgodną ze standardami ZG Janina”

- Jaka jest powierzchnia zabudowy przeznaczona do wykonania nowego oświetlenia?

**Odpowiedź:**

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetleniowej dotyczy rejonu zabudowy nowych urządzeń stąd od zaproponowanego w rozwiązaniu umaszynowania i miejsca zabudowy urządzeń będzie zależała powierzchnia i sposób oświetlenia.

**Otrzymano również pismo w sprawie zmiany treści wymagań ofertowych, poniżej cytujemy treść proponowanych zmian oraz odpowiedź Zamawiającego:**

**Treść zmian:**

Mając na celu [...] zrealizowanie przedmiotu umowy w sposób zabezpieczający interesy każdej ze stron wnosimy o zmianę terminów wykonania pierwszego etapu przedmiotu umowy w następujący sposób:

1. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma nastąpić w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy,
2. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ma nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty uzyskania decyzji środowiskowej,
3. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę ma nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jednocześnie wnosimy o zmianę w postanowieniu § 14 ust. 1 pkt 1-4 Załącznika nr 5 do Wymagań Ofertowych terminu „opóźnienie” na pojęcie „zwłoka”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść wymagań ofertowych.

**Jednocześnie pragniemy sprostować oczywistą pomyłkę pisarską zawartą w załączniku nr 2b do wymagań ofertowych („Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej w rejonie wykonywania przedmiotu zamówienia”).**

**W załączniku jest:**

Dotyczy:

„Budowa instalacji do wydzielenia i transportu miałów wzbogaconych 0 – 3 mm z obiektu kompleksowego wraz ze zbiornikiem pośrednim i punktem załadowniczym na samochody, dla potrzeb TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina”.

**Powinno być:**

Dotyczy:

„Rozbudowy węzła technologicznego do produkcji miałów M III A o uziarnieniu 0-6 mm (fluidów) o zabudowę kruszarek dla skruszenia nadziarna dla potrzeb TAURON Wydobywie S.A. - Zakład Górniczy Janina”.

Prawidłowy załącznik w załączeniu.

Załącznik nr 2b do wymagań ofertowych

**OŚWIADCZENIE O PRZPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ W REJONIE  
WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Niniejszym oświadczam, że jako Oferent .....  
(wpisać nazwę Oferenta)

uczestniczyłem w wizji lokalnej w rejonie prowadzenia prac i uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia wiążącej oferty, w tym informacje dotyczące decyzji o warunkach zabudowy instalacji oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotyczy:

**„Rozbudowy węzła technologicznego do produkcji miałów M III A o uziarnieniu 0-6 mm (fluidów) o zabudowę kruszarek dla skruszenia nadziarna dla potrzeb TAURON Wydobyte S.A. - Zakład Górniczy Janina”.**

.....  
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego:

Libiąż, dnia .....

.....  
Podpis przedstawiciela Zamawiającego

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
ul. Grunwaldzka 37  
43-600 Jaworzno  
tel. +48 32 618 50 00  
fax +48 32 616 44 76  
e-mail: sekretariat@pkwsa.pl

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000228587, NIP: 6321880539, REGON: 240033634  
Kapitał zakładowy (wplacony): 352 040 780 zł

[www.pkwsa.pl](http://www.pkwsa.pl)