

Jaworzno, dn. 15.01.2015 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

*Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L
(nr sprawy 243/A/14)*

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) pt. „Dostawę jednego sprawnego technicznie urządzenia klimatyzacyjnego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski - TAURON Wydobycie S.A.”

W związku z otrzymanym pismem z pytaniem dotyczącym treści wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) w temacie jw. poniżej cytujemy zadane pytanie i udzieloną odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie nr 1

„Czy regulacja wilgotności ma być sterowana automatycznie wraz z zmianą mocy chłodniczej, czy może sterowana osobno - niezależnie od mocy chłodniczej (stosowanie dodatkowo tzw. nawilzaczy lub osuszaczy)?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż regulacja wilgotności względnej powietrza wylotowego ma być sterowana niezależnie od mocy chłodniczej bez zastosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

Pytanie nr 2

„Czy regulacja wydajności ma być regulowana skokowo czy płynnie (oparte na sprężarkach tłokowych czy śrubowych)?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż regulacja wydajności chłodniczej(sprężarki) jest dowolna.

Pytanie nr 3

„Czy urządzenie - przeznaczone do pracy w wyrobiskach - ma posiadać wszelkie dopuszczenia/ATEX-y do pracy w warunkach zagrożenia - jeśli tak to do jakich warunków zagrożenia ma być urządzenie przystosowane?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż urządzenie ma być przeznaczone do pracy w wyrobiskach klasy „A” zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Pytanie nr 4

„Jaka jest maksymalna temperatura wody dostarczanej do skraplacza urządzenia?”

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż maksymalna temperatura wody wlotowej dostarczanej do skraplacza urządzenia wynosi 28°C.

Pytanie nr 5

„Jakie są maksymalne gabaryty zarówno do transportu jak i docelowe po ewentualnym zamontowaniu?”

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż maksymalne gabaryty urządzenia

- do transportu wynoszą: długość 4100mm, szerokość 1500mm, wysokość 1600mm.
- do zabudowy wynoszą: długość 6000mm, szerokość 1500mm, wysokość 1500mm.

Pytanie nr 6

„Czy referencje mają być na identyczne urządzenia jakie jest wymagane czy wystarczą na dostawę podobnych urządzeń chłodniczych?”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż referencje mają dotyczyć urządzenia o parametrach i funkcjach jak w wymaganiach technicznych.