


*Do oprav oświeceniowych
w rejonie budynku kolejowego*



Imię i Nazwisko	Podpis / Nr uprawnień	Data	Nazwa obiektu:	ZNM	Inwestor: TAURON Wydobycie S.A.	CARBO PROJEKT Sp. z o. o. żądana część niniejszego rysunku nie może być kopiowana bez zgody CARBO PROJEKT Sp. z o. o. w Tychach	Tytuł:	Budowa ostawy śluzowej kamienio ze zbiornikiem magazynowym i śluzą zwiadowczą z możliwością zwiadowania kamienio do węgla i sorbentów w ZG Jamno w Łobżu – instalacja 040/230V cz. 2.	Skala:		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. J. Kozłowski	2014.03	Numer projektu:	CP 259			Nazwa rysunku:		Skizujka sterowania		
WYKONAŁ:	mgr inż. Ł. Pyka	2014.03	Numer projektu:	E/07					Numer:	opracowani oswiebleniowymi	-
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. K. Bebek	2014.03	Nazwa piku:	CP 259 E/07.dwg			Adres: 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37		CP-259 E/07-102	Ark. 1/1	

S0-program pracy łącznika krzywkowego:

Styki \ Pozycja	1-2	3-4
1	X	
0		
2		X

- 1 – sterowanie centralne (wyl. zmierzchowy),
- 0 – brak zasilania obwodów sterowania,
- 2 – sterowanie miejscowe, ręczne.

