

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

ZMIANA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 134/A/12 „Wykonanie instalacji elektrycznej dla przenośnika ścianowego oraz podścianowego ściany 738 w Zakładzie Górniczym Sobieski.”

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji nr 12 z tabeli nr 1 Wymagań technicznych załącznika nr 1 do Wymagań Ofertowych.

Ponieważ przewód YnOGyekm 4x10+10+3x2,5mm² jest niedostępny w związku z tym czy można go zastąpić przewodem On GceKz-G 3x16+10+3x2,5 mm²?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt IV. ppkt 6. wymagań ofertowych Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wymagań.

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych - Zakres rzeczowy przedmiotu przetargu nieograniczonego, tabela nr 1.

Dotychczasowe brzmienie

12.	Przewód	YnOGyekm 4x10+10+3x2,5mm ²	500 m
-----	---------	---------------------------------------	-------

Nowe brzmienie

12.	Przewód	YnOGyekm 3x10+10+6mm ²	500 m
-----	---------	-----------------------------------	-------

Zakład Górniczy Sobieski
Dział Techniczno-Organizacyjny
Inspektor ds. Przygotowania Produkcji,
Rozwoju Projektowania Procesów
Likwidacji Zakładu Górniczego

mgr inż. Tomasz Kudzia
Południowy Koncern Węglowy S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
tel. +48 32 618 50 00
fax +48 32 616 44 76
e-mail: sekretariat@pkwsa.pl

ZAKŁAD GÓRNICZY SOBIESKI
DZIAŁ ELEKTRYK
Kierownik Działu Energomechanicznego

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Kierownik Działu Energomechanicznego
Naczelny inżynier ds. Zarządzania Środkami Produkcji
i Gospodarki Energetyczno-Maszynowej

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000228587, NIP: 652 480 555, REGON: 240033634
Kapitał zakładowy (wpłacony): 352 040 780 zł

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. HANDLOWYCH
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Wróbel

mgr Waldemar Borot