

Libiąż, dn. 24.04.2013r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
o udzielenie zamówienia nie objętego
ustawą Prawo zamówień publicznych**

Dotyczy: Przetargu na: „Zabudowę wsporników kablowych oraz wymiana siatek ochronnych przedziału drabinowego zbrojenia szybu "Janina VI" na typ siatek docelowy” nr 76/A/13”.

ZMIANA WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Zgodnie z pkt. IV, ppkt.6 Wymagań ofertowych wprowadza się zmiany do treści wymagań ofertowych jak niżej:

- Wymagania ofertowe, zał. nr 1 pkt. II ppkt. 4. 2

Jest:

Wykonane siatki z pręta minimum Ø 20mm (ramo) i z pręta minimum Ø 10 mm (wypełnienie) oraz akcesoria będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Otrzymuje brzmienie:

Wykonane siatki z pręta minimum Ø 20mm (ramo) i z pręta minimum Ø 8 mm (wypełnienie) oraz akcesoria będą zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.