Wykaz materiałowy				Inwestor: Południowy Koncern Węglowy S.A. 42-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37	
Obiekt/Nazwa	Rurociągi głównego odwadniania DN400 od zrębu szybu Janina III do zbiornika zlewowego wód dołowych				
Nazwa rysunku	**Trasa rurociągów - Zestawienie**			Nr rys.	JN-In-2010-01
Wykonał	05.2010	T.Sanocki	Kopalnia ZG Janina	Str./Str. wykazu	1/1
Sprawdził	10.06	A.Wowra			

Poz.	Nazwa części	Ilość szt.	Materiał	Masa jednost. kg	Masa całkowita kg	Nr normy lub rysunku	Uwagi
1	Rura ø4064x8,8 mb	250	R35	86,3	21575,0		P235
2	Kolano segmentowe spawane 90/3/406,4	14	R35	108,0	1512,0	RP-1.1	P235
3	Kolano segmentowe spawane 30/1/406,4	4	R35	53,0	212,0	RP-1.2	P235
4	Słup I	2	Wg rys	630,	1260,0	RP-1.3	
5	Słup II	9	Wg rys	860,0	7740,0	RP-1.4	
6	Przepływomierz Ultradźwiękowy SONIX 10D	2	Wg prod.	-	0		SONIX Marki k. W-wy
7	Przepustnica ręczna ślimakowa DN400/PN10/L106 do zabudowy międzykołnierzowej	2	Wg prod.	133,0	266,0	Nr kat. 497W/Rs	Inter-Befa Bielsko-Biała
8	Zawór zwrotny klapowy do zabudowy międzykołnierzowej DN400/PN10/L51	2	Wg prod.	58,0	116,0	Nr kat. 09-002	Obra-Arma Kielce
9	Kołnierz EN 1092-1 01B/DN400/PN10/406,4x8,8	12	S235JRG3	27,5	330,0	PN-EN 1092-1	
10	Śruba M24x190 – 5.6	32	Wg normy	0,762	24,4	PN-EN ISO 4014	
11	Śruba M24x150 – 5.6	32	„	0,622	20,0	PN-EN ISO 4014	
12	Śruba M24x100 – 5.6	64	„	0,447	28,6	PN-EN ISO 4014	
13	Nakrętka M24 – 6	128	„	0,107	13,7	PN-EN ISO 4014	
14	Podkładka spręż. 24,5	128	„	0,024	3,0	PN-77/M82008	
15	Uszczelka PN10/DN400/SR	12	Wg normy	0,1	1,2	EN 1514-1:1997	
				Σ =	**33102,0**		

PPU PRYMAT Sp. J. Krystian Wilczok i S-ka

Wykaz materiałowy									Inwestor: Południowy Koncern Węglowy S.A. 42-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37
Obiekt/Nazwa	Rurociąg głównego odwadniania DN400 od zrębu szybu Janina III do zbiornika zlewowego wód dołowych								
Nazwa rysunku	**Słup I**								Nr rys. JN-B-2010-02
Wykonał	05.2010	T.Sanocki	Kopalnia ZG Janina						Str./Str. wykazu 1/1
Sprawdził	10.06	A.Wowra							

Poz.	Nazwa części		Ilość szt.	Materiał	Masa jednost. kg	Masa całkowita kg	Nr normy lub rysunku	Uwagi
1	[300	3850	2	St3S	178,0	356,0		S235
2	[160	640	2	„	12,0	24,0		„
3	L60x60x8	788	8	St3S	5,6	44,8		S235
4	L60x60x8	640	8	„	4,5	36,0		„
5	Bl.27x600x1000		1	St3S	-	125,0		S235
6	Bl.12x190x320		2	„	4,0	8,0		„
7	Bl.12x100x320		2	„	2,1	4,2		„
8	Bl.12x120x320		4	„	2,5	10,0		„
9	Bl.10x100x100		8	St3S	0,7	5,6		
				Masa spoin =-		16,4		
				Suma=		**630,**		

PPU PRYMAT Sp. J. Krystian Wilczok i S-ka

Wykaz materiałowy									Inwestor: Południowy Koncern Węglowy S.A. 42-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37
Obiekt/Nazwa	Rurociąg głównego odwadniania DN400 od zrębu szybu Janina III do zbiornika zlewowego wód dołowych								
Nazwa rysunku	**Słup II**								Nr rys. JN-B-2010-03
Wykonał	05.2010	T.Sanocki	Kopalnia ZG Janina						Str./Str. wykazu 1/1
Sprawdził	10.06	A.Wowra							

Poz.	Nazwa części		Ilość szt.	Materiał	Masa jednost. kg	Masa całkowita kg	Nr normy lub rysunku	Uwagi
1	[300	5600	2	St3S	258,0	516,0		S235
2	[160	640	4	„	12,0	48,0		„
3	L60x60x8	788	12	St3S	5,6	67,2		S235
4	L60x60x8	640	12	„	4,5	54,0		„
5	Bl.27x600x1000		1	St3S	-	125,0		S235
6	Bl.12x190x320		2	„	4,0	8,0		„
7	Bl.12x100x320		2	„	2,1	4,2		„
8	Bl.12x120x320		4	„	2,5	10,0		„
9	Bl.10x100x100		8	St3S	0,7	5,6		
				Masa spoin =-		22,0		
				Suma=		**860,0**		

PPU PRYMAT Sp. J. Krystian Wilczok i S-ka