

Jaworzno 11.03.2011 r.

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem  
o udzielenie zamówienia nie objętego  
ustawą Prawo zamówień publicznych**

Nasz znak: TI/II-23/6/III/2011/.....

**Dotyczy:  
Przetarg nieograniczony nr 35/11**

**„Budowę drogi i placu manewrowego wraz z niezbędnym odwodnieniem  
na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie”**

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania dotyczące zapisów dokumentacji projektowej.

Poniżej przytaczamy treść pytań i udzielonych na nie odpowiedzi.

**Pytanie:**

1) Jakiej grubości płyty żelbetowe należy zastosować jako nawierzchnie drogi i placu.

**Odpowiedź:**

1) W kalkulacji ceny ofertowej jako nawierzchnie drogi i placu należy uwzględnić zastosowanie płyt żelbetowych gr. 15 cm.

**Pytanie:**

2) Czy normy podane wg podstaw normatywnych są obowiązujące również do norm czasowych? Czy istnieje możliwość zastosowania norm opieranych na własnym doświadczeniu?

**Odpowiedź:**

2) Ofertę należy policzyć metodą kalkulacji szczegółowej. Nie dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarze robót norm nakładów rzeczowych.

**Pytanie:**

3) Jakiej średnicy są studnie przeznaczone do regulacji?

**Odpowiedź:**


3) Średnica studni do regulacji – fi 1200


**Pytanie:**

4) W opisie technicznym w punkcie 5.2. widnieje informacja że nad warstwą odcinającą z piasku znajduje się geowłóknina 10 kN, natomiast brak tej geowłókniny na rysunkach przekrojów, szczegółów oraz w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne dodanie pozycji.

**Odpowiedź:**

4) Ofertę należy wykonać zgodnie z rysunkami i przedmiarem nie uwzględniając warstwy odcinającej z geowłókniny.

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
  
mgr inż. Jan Matuszewski

Południowy Koncern Węglowy S.A.  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny  
  
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz