

Jaworzno, dnia 12.10.2006 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu

Sprawa 28/2006/RZP

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie wykonawcy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”

W odpowiedzi ma pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A.” w załączeniu przedstawiamy zadane przez wykonawcę pytanie oraz odpowiedź zamawiającego.

Załącznik 1: Pytanie i odpowiedź.

Pytania wykonawcy i odpowiedź zamawiającego

Dotyczy: treści SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych w 2007 r. do Południowego Koncernu Węglowego S.A. ”

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. z.) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie postanowień pkt. C.) Zdolność techniczna ppkt. C.2. Dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu- w zakresie zdolności technicznej.

„2. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym:
- dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego- zgodność z dyrektywa ATEX (Dz. U. z 2003 r. nr 143 poz. 1393).”

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie czy złożenie powyższego dopuszczenia dotyczy wszystkich kabli i przewodów wymienionych w specyfikacji.

Odpowiedź:

Złożenie „dopuszczenia do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetalowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zgodność z dyrektywą ATEX (Dz.U. z 2003r. nr 143 poz.1393)” dotyczy kabli energetycznych izolowanych o napięciu do 1 kV, oraz przewodów i drutów elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV przeznaczonych do pracy w podziemnych zakładach górniczych, to jest:

1. opisanych w Części nr 1 pozycja 1,2,3,4 Załącznika nr 1 do SIWZ
2. opisanych w Części nr 3 pozycja 1,2 Załącznika nr 1 do SIWZ

Przez dopuszczenie o którym mowa powyżej należy rozumieć pozytywną opinię dotyczącą zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami (wskazanymi w pkt. II.C1.2 SIWZ) – wydaną przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzenia badań oceny wyrobów, wymienioną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.04.2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. nr 99, poz. 1003), w przypadku zmiany w/w przepisów w trakcie trwania umowy należy dostarczyć aktualną opinię uprawnionej jednostki.

Kable energetyczne izolowane o napięciu powyżej 1kV zgodnie z SIWZ muszą posiadać dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydane przez Prezesa WUG.

Jednocześnie informujemy, że zapis „w polach niemetalowych” jaki pojawił się w przedmiotowym wniosku traktujemy jako oczywistą omyłkę pisarską i traktujemy go jako zapis „w polach niemetalowych”.