

Sprostowanie do ogłoszenia

przetarg 13/10 - Wyłonienie dostawcy górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla potrzeb Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

W Zadaniu nr 2 dla ZG Janina:

Zamiast:

- 5 szt. poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy **630** kVA /6/0,5 kV

Powinno być:

- 5 szt. poremontowych górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych o mocy **400** kVA /6/0,5 kV

Pozostałe zapisy ogłoszenia nie ulegają zmianie

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Jan Matuszewski

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz