

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.**

Sprawa nr 31/2010/EEZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Zakup górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski”**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na **„Zakup górniczych ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - Zakład Górniczy Sobieski”** oraz na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy:

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt.1 ppkt. i

Czy wymóg ten dotyczy również stacji z 2 części zamówienia tj. stacji 400 kVA i 630 kVA ?
Czy stacje te mają być wyposażone w zabezpieczenia po stronie pierwotnej i wtórnej czy tylko po stronie wtórnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w związku z powyższym zapytaniem, na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ.

1. Skreśla się pkt.1 ppkt. i) załącznika nr 1 o treści:

„i) musi być wyposażona w zabezpieczenia po stronie pierwotnej i wtórnej;”.

2. Dopisuje się dodatkowe wymaganie w pkt.2 lit. c) załącznika nr 1 o treści:

„c) musi być wyposażona w zabezpieczenia po stronie pierwotnej i wtórnej;”.

3. Dopisuje się dodatkowe wymaganie w pkt.3.1 lit. e) załącznika nr 1 oraz w pkt.3.2 lit. e) załącznika nr 1 o treści:

„e) być wyposażona w zabezpieczenia po stronie wtórnej;”.