

Jaworzno, dnia 07.10.2009 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu
o udzielenie przedmiotowego
zamówienia**

Sprawa nr 35/2009/EEZP/MN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymanym zapytaniem w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na „Dostawy kabli energetycznych izolowanych oraz przewodów elektroenergetycznych do Południowego Koncernu Węglowego S.A.” na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytanie Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego

Pytanie:

„Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia - dotyczy wymagań pkt. IV.5 SIWZ, przewodów z części nr 3 zamówienia:

Część 3 lp. 6 - norma zharmonizowana PN-HD 21.5 dotycząca przewodów typu H05W-F 300/500V obejmuje tylko konstrukcje o liczbie żył od 2 do 5 i przekrojach żył od 0,75 do 4mm². Przewody 4x10, 4x16 i 5x6 na napięcie 300/500V nie są objęte w/w normą przedmiotową. Przewody te mogą być wykonane w oparciu o w/w normę zharmonizowaną i oznaczone jako typ 05W-F 300/500V. Na taki przewód producent wystawi deklarację zgodności.

Część 3 lp. 8 - norma zharmonizowana PN-HD 21.3 dotycząca przewodów typu H05V-K 300/500V obejmuje tylko konstrukcje o liczbie żył 1 i przekrojach żył od 0,75 do 1,0mm². Przewody o przekrojach 1,5 i 2,5mm² na napięcie 300/500V nie są objęte w/w normą przedmiotową. Przewody te mogą być wykonane w oparciu o w/w normę zharmonizowaną i oznaczone jako typ 05V-K 300/500N/. Na taki przewód producent wystawi deklarację zgodności.

Część 3 lp. 9 - norma zharmonizowana PN-HD 21.3 dotycząca przewodów typu H07V-K 450/750A/ obejmuje tylko konstrukcje o liczbie żył 1 i przekrojach żył od 1,5 do 240mm². Przewody o przekrojach 0,75mm² na napięcie 450/750V nie są objęte w/w normą przedmiotową. Przewody te mogą być wykonane w oparciu o w/w normę zharmonizowaną i oznaczone jako typ

*07V-K 300/500V. Na taki przewód producent może wystawi deklarację zgodności.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie takich przewodów?”*

Odpowiedź:

W przypadku, gdy konstrukcje kabli lub przewodów w zakresie liczby żył lub przekrojów nie są objęte normami zharmonizowanym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodów wykonanych w oparciu o normy zharmonizowane i złożenie wystawionej przez producenta deklaracji zgodności. Dotyczy to w szczególności przewodów typu H05VV-F, H05V-K i H07V-K wskazanych w Części 3 zamówienia oraz norm zharmonizowanych PN-HD 21.3 i PN-HD 21.5.

Właściwe oznaczenie literowo-cyfrowe w/w przewodów wykonawca winien wpisać w kolumnie 4 tabeli zawartej w pkt.I formularza ofertowego.