

WYMAGANIA OFERTOWE

I. Zamawiający:

Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej i napędów klap w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold”, dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne i organizacyjne, określa załącznik nr 1.

III. Opis przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej sporządzenia.
2. Każdy oferent może złożyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, gdy oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu, kopia winna być poświadczona na każdej zapisanej stronie dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie udzielonych pełnomocnictw.
6. Kilku oferentów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu przetargu.
7. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku oferentów wspólnie, oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferentów.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących ofertę.
9. Ofertę należy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób określony w wymaganiach ofertowych.
10. Każda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułożona w kolejności zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.
11. Każda z części oferty musi zawierać spis treści.
12. Wszystkie strony każdej z części oferty, zawierające jakiegokolwiek teksty, znaki czy rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron.
13. Część techniczna oferty musi zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta;
 - b) datę sporządzenia oferty;
 - c) przedmiot oferty;
 - d) termin wykonania przedmiotu zamówienia
 - e) warunki transportu;

- f) warunki i okres gwarancji oraz warunki serwisu (naprawy gwarancyjnej), w tym:
- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia protokołu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia,
 - określenie terminu wykonania naprawy gwarancyjnej : wykonanie w terminie dni/godz.,
- g) oświadczenie oferenta, że usługa jest wolna od wad prawnych;
- h) oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- i) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
- j) kserokopie referencji lub rekomendacji lub opinii świadczące, że oferent gwarantuje odpowiedni poziom wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie prac w stacjach wentylatorów głównego przewietrzania w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
- k) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – dotyczy prac w stacjach wentylatorów głównego przewietrzania w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny: minimum 3 usługi;
- l) wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby nadzoru (dozoru), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w tym:
- kserokopie uprawnień osób dozoru przewidzianych do prowadzenia i nadzorowania prac, posiadające przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia oraz jednocześnie odpowiednie kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego (min. nadsztygar specjalności elektrycznej – w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny),
14. Część handlowa oferty musi zawierać:
- a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres pocztowy, nr telefonu, nr faksu, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby;
- b) datę sporządzenia oferty;
- c) przedmiot oferty;
- d) cenę za przedmiot zamówienia;
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.
- e) kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- g) kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- h) kserokopia dokumentu REGON;
- i) kserokopia dokumentu NIP;
- j) dowód wpłacenia wadium;
- k) dowód wykupu wymagań ofertowych;
- l) warunki płatności: wymagany minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- m) forma płatności – przelew;
 - n) termin związania ofertą - 60 dni , przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest pierwszym dniem terminu związania ofertą);
 - o) oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - p) oświadczenie, że oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
 - q) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem;
 - r) termin wykonania zamówienia;
 - s) warunki i okres gwarancji oraz warunki serwisu (naprawy gwarancyjnej) z warunkami określonymi w części technicznej.
15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g, h, i, – wystawione indywidualnie na każdy z podmiotów.
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia należy przedstawić umowę konsorcjum.
17. Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w ust. 14 pkt. e, f, g, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez oferenta.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu w: Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37, Wydział Umów (budynek centrali telefonicznej), pokój nr 10 do dnia 02.09.2009 godz. 15.00

Na opakowaniu oferty należy umieścić:

- a) nazwę oferenta.
- b) napis: „Nr przetargu:(wpisać numer).....
Przetarg na „Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej i napędów klap w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold””.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je klauzulą „ZMIANA”. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie przekazane oferentom i będzie dla nich wiążące.
5. Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

V. Wadium.

1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych), do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert.
2. Wpłaty wadium należy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A.
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach nr rachunku 45 1050 1142 1000 0022 9302 8375,
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg - Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej i napędów klap w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold””.
3. Oferent wnosi wadium w jednej z poniżej podanych form:
 - a) pieniądź,
 - b) gwarancje bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),
 - c) poręczenia bankowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),
 - d) gwarancje ubezpieczeniowe (z terminem ważności obejmującym cały termin związania ofertą, określony w pkt. III podpunkt 14 lit. n),Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium.
4. Wadium w postaci punkt 3 lit. b, c, d, należy dostarczyć do Wydziału Finansowego pokój nr 6 w budynku centrali telefonicznej Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu określonego w pkt. 1. Kopię dokumentu z potwierdzeniem jego złożenia u Zamawiającego należy załączyć do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium uważa się:
 - a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego,
 - b) dzień złożenia oryginału dokumentów wymienionych w punkcie 3 ust. b – d w Wydziale Finansowym Zamawiającego.

VI. Zwrot wadium.

1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu.
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium w terminie do 3 dni po zawarciu umowy.
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
4. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, z zastrzeżeniem, że zmiana oferty może nastąpić tylko w drodze negocjacji pomiędzy oferentem i komisją lub uchylecia się przez oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

VII. Przewidywany (wymagany) termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Od dnia zawarcia umowy do 30 października 2009 r.

VIII. Projekt umowy.

Przy określaniu warunków oferty, oferent powinien zapoznać się z projektem umowy Zamawiającego - Załącznik nr 5.

IX. Tryb udzielania wyjaśnień:

Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają:

a) w sprawach technicznych:

- Zakład Górniczy Sobieski - Mirosław Sokół tel. 032 618 54 41
- Stanisław Palczewski tel. 032 618 54 46

b) w sprawach formalno-prawnych:

Wydział Umów Południowego Koncernu Węglowego S.A. tel. 032 618 5108

X. Otwarcie ofert .

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 03.09.2009 o godz. 12.00 w Południowym Koncernie Węglowym S.A., w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37, w budynku ZARZĄDU.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów:
 - a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert złożonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert;
 - b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złożenia,
 - c) po otwarciu każdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 - d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania.

XI. Część niejawna przetargu.

1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym i określa braki w ofertach.
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów (faks, e-mail), którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane usługi wymagań określonych w wymaganiach ofertowych nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert.
4. Komisja odrzuca oferty:
 - złożone po wyznaczonym terminie,
 - gdy nie wniesiono wadium,
 - które pomimo wyznaczonego terminu ich uzupełnienia nie spełniają warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych,
 - gdy z analizy merytorycznej wynika, że oferty nie odpowiadają warunkom przetargu przyjętym w wymaganiach ofertowych.
5. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę, a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.

6. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół.

XII. Kryteria oceny oferty, zgodnie z którymi Komisja będzie oceniać oferty:

1. Cena - waga 100 %

Razem 100%

Uszczegółowienie kryterium oceny ofert:

Ocena każdej oferty przeprowadzona zostanie wg wzoru:

$$W = C_i$$

gdzie :

W – ilość punktów badanej oferty [pkt.]

C_i – ilość punktów badanej oferty uzyskanej z ceny [pkt.]

gdzie :

$$C_i = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ [pkt.]}$$

C_{\min} – najniższa cena w złożonych ofertach (zł)

C_{bad} – cena badanej oferty (zł)

XIII. Rozstrzygnięcie przetargu.

1. Postępowanie przetargowe jest poufne.
2. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 45 dni od daty otwarcia ofert.
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A.
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu lub jego części bez podania przyczyny.
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego wyniku.
7. Forma pisemna umowy zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
8. Oferta nie podlega zwrotowi.
9. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi.

XIV. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z oferentami, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

Załączniki:

- zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.
- zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej.
- zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej.
- zał. nr 4 – Wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat w zakresie prac w stacjach wentylatorów głównego przewietrzania w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
- zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu
Energomechanicznego

mgr inż. Andrzej Besciak

.....
MGE

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Mechanik
Urządzeń Podstawowych, Powierzchni
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Roman Chandzlik

.....
MGP

Główny Inżynier ds. Energomechanicznych
Zakładu Górniczego Sobieski
Kierownik Działu Energomechanicznego

inż. Andrzej Gatecki

.....
TM-1

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Andrzej Okoń

.....
TT-1

Załącznik nr 1 do wymagań ofertowych

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej i napędów klap w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold”.

I. Wymagania techniczne:

1. Wykonanie dostawy i wymiany aparatury kontrolno-pomiarowej i rejestrującej typu mechanicznej na elektroniczną oraz instalacji elektrycznej i niezbędnego osprzętu w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold” na podstawie posiadanej dokumentacji-projektu technicznego przez zakład górniczy i obowiązującymi przepisami (dokumentacja jest do wglądu u osób wyszczególnionych w pkt. IX ust.a) Wymagań ofertowych).
 - 1.1. Wyposażenie sprzętowe i programowe (oprogramowanie monitoringu AKP) musi być zgodne z projektem technicznym.
 - 1.2. Na szafę AKP należy przenieść zadajnik z pomiarem prędkości obrotowej silnika pracującego w układzie kaskady podsynchronicznej.
 - 1.3. Instalacja powietrzna ma zostać wyposażona w układ odwadniania.
 - 1.4. Na elewacji szafy lub na osobnej tablicy mają pozostać U-rurki, jako rezerwowy pomiar podciśnień w przypadku awarii czujników elektronicznych.
 - 1.5. System informatyczny szafy AKP ma umożliwiać współpracę z innymi systemami nadzoru i monitorowania. Wymagane jest rozwiązanie informatyczne, pozwalające na udostępnienie danych poza granice projektowanego systemu, zgodnie z jednym z popularnych standardów (OPC, Modbus itp.).
 - 1.6. Układ kontrolno-pomiarowy szafy AKP musi współpracować z istniejącym układem sterowania urządzeń stacji wentylatorów.
2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej – projektu technicznego w zakresie części mechanicznej i elektrycznej wymiany napędów klap. Projekt wykonany zostanie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej (do projektu dołączone będą kserokopie uprawnień do projektowania i aktualne potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej (projektanta i osoby sprawdzającej projekt). Projekt techniczny opracowany i dostarczony będzie na rzecz Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w trzech egzemplarzach).
 - 2.1. Projekt w części mechanicznej musi obejmować projekt konstrukcyjny zabudowy napędów wraz obliczeniami wytrzymałościowymi dla potrzeb wymiany napędów do klap.
 - 2.2. Dostawa i montaż napędów typu Auma do dwóch klap wlotowych SA/R/14-B3-E90 (3kW) i dwóch klap czerpnych wewnętrznych typu SA/R/10-B3-E90 (1,5kW) z pełnym osprzętem umożliwiającym podłączenie napędów do klap i układem mechanicznym połączenia ze skrzydłami klap do istniejącego układu sterowania kaskadą podsynchroniczną.
 - 2.3. Wymiana aparatury elektrycznej zasilania i sterowania napędów do klap wentylatorów (klapy wlotowe i czerpne wewnętrzne) w szafach napędów pomocniczych wentylatorów oraz we wspólnej szafie sterowania klap rewersyjnych.
 - 2.4. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania klapami (dotyczy wymienianych klap) na tzw. drabinkach kablowych.
 - 2.5. Układ sterowania napędów klap musi być dostosowany do układu automatycznego przestawiania klapami w zależności od układu pracy wentylatora (automatyczne otwarcie/ zamknięcie klapy przy pracy wentylatora/wyłączeniu wentylatora).
 - 2.6. Demontaż wymienianych napędów do klap - przestawiaaków elektrycznych wraz ze zbędną instalacją elektryczną.
3. Wyeliminowanie nieuzadnionych wyłączeń kaskady podsynchronicznej w przypadku zakłóceń w sieci wyższego rzędu:
 - 3.1. Demontaż uszkodzonego pulpitu operatorskiego oraz dostawa i zabudowa nowego graficznego pulpitu dotykowego (adaptacja do istniejącej instalacji).
 - 3.2. Dostosowanie konfiguracji istniejącego sterownika mikroprocesorowego do komunikacji z nowym pulpitem (wymiana modułu mikroprocesorowego i komunikacji).
 - 3.3. Wymiana oprzewodowania komunikacyjnego i oprogramowania sterownika mikroprocesorowego US/M.

4. Inne wymagania:

- 4.1. Układ sterowania pozostałych urządzeń na stacji wentylatorów nie ulega zmianie i musi być zgodny z obowiązującą dokumentacją.
- 4.2. Wymienione napędy należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
- 4.3. W przedmiocie zamówienia należy uwzględnić drobne prace budowlano-techniczne wraz z materiałem wymagające zamocowania i posadowienia szafy AKP, miejscowej naprawy pokrycia dachowego w miejscu montażu napędów do klap itp.
- 4.4. Wykonanie niezbędnych badań, pomiarów kontrolno-pomiarowych urządzeń i aparatury itp.
- 4.5. Dostarczenie niezbędnych dokumentów – w tym protokołów kontrolno-pomiarowych, gwarancji, świadectwa wyrobu, deklaracji zgodności wyrobu WE/CE, instrukcji obsługi zastosowanych urządzeń i osprzętu, oprogramowania sterownika itp.
- 4.6. Wykonanie prób funkcjonalnych stacji wentylatorów głównego przewietrzania po wprowadzonych zmianach.
- 4.7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej po wprowadzonych zmianach w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold”.

II. Wymagania jakościowe:

1. Zgodność z normami i obowiązującymi przepisami po wykonanym przedmiocie zamówienia.
2. Wykonywanie prac odbywać się będzie pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego.
3. Zobowiązanie do usunięcia niezgodności lub nieprawidłowości wykazanych przez Zamawiającego lub jednostki nadzoru (kontrolujące).
4. Wykonawcę zobowiązuje się do wystawienia oświadczenia stwierdzającego poprawność wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką techniczną.
5. Wszystkie wymienione elementy i materiały użyte muszą posiadać odpowiednie świadectwo (atest) jakości.

III. Wymagania organizacyjne:

1. Opracowanie technologii organizacji prac objętych przedmiotem zamówienia.
2. Wszelkie prace transportowe w zakresie Wykonawcy.
3. Spełnienie warunków zatrudnienia firmy na terenie zakładu górniczego (wymagania określone w projekcie umowy).
4. Prace na stacji wentylatorów wykonywane będą w terminie uzgodnionym z zakładem górniczym z uwzględnieniem ruchu ciągłego stacji wentylatorów - należy przewidzieć wykonywanie prac w dni świąteczne (w tym również w godz. popołudniowych).

Podpisy:

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu
Energomechanicznego

.....mgr inż. Andrzej Reściak.....
MGE

Zakład Górniczy Sobieski
Główny Mechanik
Urządzeń Podstawowa Powierzchni
Z-ca Kierownika Działu Energomechanicznego
mgr inż. Roman Chankielik

.....
MGP

Główny Inżynier ds. Energomechanicznych
Zakładu Górniczego Sobieski
Kierownik Działu Energomechanicznego

.....inż. Andrzej Gałecki.....
TM-1

Zakład Górniczy Sobieski
Dyrektor Techniczny
Zakładu Górniczego Sobieski
I Z-ca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

.....mgr inż. Andrzej Cichy.....
TT-1

WZÓR FORMULARZA OFERTY TECHNICZNEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

adres pocztowy:

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia :

5. Warunki transportu: *(należy wpisać: „transport własny oferenta”)*
.....

6. Warunki i okres gwarancji oraz warunki serwisu (naprawy gwarancyjnej) :
- okres gwarancji od dnia protokołu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia :
.....
- termin naprawy gwarancyjnej : wykonanie w terminie dni / godz.

7. Oświadczamy, że oferowana usługa jest wolna od wad prawnych.

8. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.


10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

10.1. Kserokopie referencji lub rekomendacji lub opinii świadczące, że oferent gwarantuje odpowiedni poziom wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie prac w stacjach wentylatorów głównego przewietrzania w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
zał. nr

10.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako termin złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - dotyczy prac w stacjach wentylatorów głównego przewietrzania w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny: minimum 3 usługi;
zał. nr

- 10.3. Wykaz (wraz z załączeniem kserokopii) dokumentów stwierdzających, że osoby nadzoru (dozoru), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac, posiadające przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia oraz jednocześnie odpowiednie kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego (min. nadsztygar specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny);
zał. nr

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)



The image shows two handwritten signatures. The one on the left is a large, stylized signature with the word 'M. Jankowski' written above it. The one on the right is a smaller, more compact signature.

WZÓR FORMULARZA OFERTY HANDLOWEJ

1. Dane oferenta:

pełna nazwa oferenta:

.....

skrót nazwy oferenta:

NIP:

REGON:

adres pocztowy:

nr telefonu:

nr faksu:

osoba upoważniona do kontaktu w sprawie przetargu

e-mail:

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyższe należy wypełnić dla każdego oferenta oddzielnie)

2. Data sporządzenia oferty:

3. Przedmiot (zakres) oferty:

.....

4. Cena - oferta cenową za przedmiot zamówienia :

Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

5. Warunki płatności:

Minimalny termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty otrzymania faktury.

Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Forma płatności: przelew.

7. Termin wykonania zamówienia:

8. Warunki i okres gwarancji oraz warunki serwisu (naprawy gwarancyjnej) :

- okres gwarancji od dnia protokołu odbioru technicznego usługi :

- termin naprawy gwarancyjnej : wykonanie w terminie dni / godz.

9. Termin związania ofertą:

Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w wymaganiach ofertowych.

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
13. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- 13.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:
zał. nr
- 13.4. Kserokopia dokumentu REGON:
zał. nr
- 13.5. Kserokopia dokumentu NIP:
zał. nr
- 13.6. Dowód wpłacenia wadium:
zał. nr
- 13.7. Dowód wykupu wymagań ofertowych:
zał. nr
- 13.8. Pełnomocnictwa**):
zał. nr

**)- w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw

.....
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

**WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
W ZAKRESIE PRAC W STACJACH WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA
W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH WEGIEL KAMIENNY**

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

Data:.....

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto (bez VAT)	Termin realizacji	Pełna nazwa podmiotu na rzecz którego wykonywano zamówienie

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta)

(Projekt)

UMOWA nr

Zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Południowym Koncernem Węglowym S.A. z siedzibą w Jaworznie,
43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37,
nr KRS: 0000228587 – Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS,
NIP: 6321880539,
kapitał zakładowy: 352.040.780,00 zł, kapitał wpłacony: 352.040.780,00 zł,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:

1.
2.

a:

nr KRS: –,
NIP:,
kapitał zakładowy: zł, kapitał wpłacony: zł,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

1. -
2. -

Umowa została zawarta na podstawie Uchwały Zarządu nr z dnia zatwierdzającego wyniki przetargu i protokołu rokowań z dnia

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie wymiany aparatury kontrolno-pomiarowej i napędów kłap w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold”. Szczegółowy zakres rzeczowy usługi określony został w załączniku nr 1 do umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę określoną w § 1 umowy w terminie do

§ 3

Po zakończeniu usługi, w dniu odbioru technicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- 1) oświadczenie stwierdzające poprawność wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.
- 2) kartę gwarancyjną usługi.

Koszt tych dokumentów wliczony jest w cenę usługi.

§ 4

1. Za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto.
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1, doliczony zostanie podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

§ 5

1. Faktura wystawiona będzie przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru technicznego wykonanej usługi, podpisanego przez obie strony umowy.
2. Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Faktura wystawiona na podstawie niniejszej umowy musi zawierać numer, pod którym niniejsza umowa została wpisana do rejestru umów Zamawiającego. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć protokół odbioru technicznego, o którym mowa w ust. 1. Faktura nie spełniająca wymogów określonych w zdaniach poprzednich nie jest fakturą prawidłowo wystawioną w rozumieniu ust. 2.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez konieczności potwierdzenia odbioru przez osobę upoważnioną
6. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 6

1. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcy gwarancji licząc od dnia odbioru technicznego, potwierdzonym protokołem odbioru technicznego usługi.
2. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancyjnym w dostarczonych materiałach, urządzeniach lub osprzęcie i wykonanych prac objętych zakresem określonym w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż dni / godz. po ich zgłoszeniu, usunąć usterkę na własny koszt.
4. Reklamacje wymagają komisyjnej oceny, potwierdzonej protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, określającym w szczególności termin wykonania naprawy lub wymiany gwarancyjnej oraz wartość netto tej naprawy lub wymiany dla celów obliczenia ewentualnej kary umownej, o której mowa w § 9 ust.1 lit. b.

§ 7

Podczas wykonywania prac na terenie Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego S.A., Wykonawca i Zamawiający przestrzegać będą postanowienia zawarte w Załączniku nr 2 – „Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno – techniczne”.

§ 8

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. „Siła wyższa” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze spowodowane zdarzeniami losu lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna, katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą stron. Każda ze stron może powołać się na siłę wyższą pod warunkiem, że druga strona zostanie natychmiast powiadomiona o okolicznościach stanowiących siłę wyższą. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 1 miesiąc, każda ze stron ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, przy czym w takim przypadku nie stosuje się postanowień § 9 ust. 2.

§ 9

1. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) za zwłokę w wykonaniu zleconej usługi - w wysokości % wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w wykonaniu naprawy lub wymiany gwarancyjnej - w wysokości% wartości netto tej naprawy lub wymiany ustalonej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona, która zawiniła zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokościzł.

3. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 10

Ochrona środowiska

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on Wytwarzającym i Posiadaczem tych odpadów i zobowiązuje się do prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Osoby odpowiedzialne :
 - a) za koordynację prac, odbiór i rozliczenie :
 - ze strony Zamawiającego tel. (0)
 - ze strony Wykonawcy tel. (0)
 - b) za nadzór nad realizacją umowy :
 - ze strony Zamawiającego tel. (0)
 - ze strony Wykonawcy tel. (0)
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie sądownicze właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron Umowy.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres rzeczowy.
 - Załącznik nr 2 – Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego, ustalenia organizacyjno - techniczne.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

1.

1.

2.

2.

Akceptacja projektu umowy
Zakład Górniczy Sobieski
Główny Elektryk
Z-ca Kierownika Działu Energo-mechanicznego
mgr inż. Andrzej Besciak
MGE

Zakład Górniczy Sobieski
Z-ca Głównego Mechanika
Urządzeń Podstawowych Powierzchni
mgr inż. Arkadiusz Chrapek
MGP

Główny Inżynier ds. Energo-mechanicznych
Zakładu Górniczego Sobieski
Kierownik Działu Energo-mechanicznego
inż. Andrzej Galecki
TM

RADCA PRAWNY

Borysław Madeja

Radca Prawny

Wydział Umów

Szczegółowy zakres rzeczowy

Wymiana aparatury kontrolno-pomiarowej i napędów klap w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold”.

1. Wykonanie dostawy i wymiany aparatury kontrolno-pomiarowej i rejestrującej typu mechanicznej na elektroniczną oraz instalacji elektrycznej i niezbędnego osprzętu w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold” na podstawie posiadanej dokumentacji-projektu technicznego przez zakład górniczy i obowiązującymi przepisami.
 - 1.1. Dostawa i montaż wyposażenia sprzętowego i programowego (oprogramowania monitoringu AKP) zgodnie z projektem technicznym.
 - 1.2. Zabudowa na szafie AKP układu zadajnika i pomiaru prędkości obrotowej silnika pracującego w układzie kaskady podsynchronicznej.
 - 1.3. Wykonanie układu odwadniania instalacji powietrznej.
 - 1.4. Zabudowana na elewacji szafy AKP lub na osobnej tablicy U-rurki, jako rezerwowo pomiar podciśnień w przypadku awarii czujników elektronicznych.
 - 1.5. Wykonanie systemu informatycznego szafy AKP umożliwiającego współpracę z innymi systemami nadzoru i monitorowania, pozwalające na udostępnienie danych poza granice projektowanego systemu, zgodnie z jednym z popularnych standardów (OPC, Modbus itp.).
 - 1.6. Dostosowanie układu kontrolno-pomiarowego szafy AKP po zabudowie do istniejącego układu sterowania urządzeń stacji wentylatorów.
2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej – projektu technicznego w zakresie części mechanicznej i elektrycznej wymiany napędów klap, z uwzględnieniem zastosowania napędów typu Auma. Projekt wykonany zostanie przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w branży elektrycznej (do projektu dołączone będą kserokopie uprawnień do projektowania i aktualne potwierdzenie przynależności do Okręgowej Izby Budowlanej (projektanta i osoby sprawdzającej projekt). Projekt techniczny opracowany i dostarczony będzie na rzecz Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej (w trzech egzemplarzach).
 - 2.1. Projekt w części mechanicznej musi obejmować projekt konstrukcyjny zabudowy napędów wraz obliczeniami wytrzymałościowymi dla potrzeb wymiany napędów do klap.
 - 2.2. Dostawa, montaż i uruchomienie napędów typu Auma : SA/R/14-B3-E90 (3kW) do dwóch klap wlotowych i SA/R/10-B3-E90 (1,5kW) i dwóch klap czerpnych wewnętrznych wraz z osprzętem do połączenia napędów z układem mechanicznym połączenia ze skrzydłami klap i zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi.
 - 2.3. Dostawa i wymiana aparatury elektrycznej i instalacji zasilania i sterowania napędów do klap wentylatorów (klapy wlotowe i czerpne wewnętrzne) w szafach napędów pomocniczych wentylatorów oraz we wspólnej szafie sterowania klap rewersyjnych oraz podłączenie do istniejącego układu sterowania kaskadą podsynchroniczną.
 - 2.4. Dostosowanie układu sterowania napędów klap do układu automatycznego przestawiania klapami w zależności od układu pracy wentylatora (automatyczne otwarcie/ zamknięcie kłapy przy pracy wentylatora/wyłączeniu wentylatora).
 - 2.5. Demontaż wymienianych napędów do klap - przestawiaków elektrycznych.
3. Wyeleminowanie nieuzadnionych wyłączeń kaskady podsynchronicznej w przypadku zakłóceń w sieci wyższego rzędu (110 kV).
 - 3.1. Demontaż uszkodzonego pulpitu operatorskiego oraz dostawa i zabudowa nowego graficznego pulpitu dotykowego wraz adaptacją do istniejącej instalacji.

- 3.2. Dostosowanie konfiguracji istniejącego sterownika mikroprocesorowego do komunikacji z nowym pulpitem (wymiana modułu mikroprocesorowego i komunikacji z układem filtrów).
- 3.3. Wymiana przewodowania komunikacyjnego i oprogramowania sterownika mikroprocesorowego US/M.
4. Wykonanie niezbędnych badań, pomiarów kontrolno-pomiarowych urządzeń, aparatury i instalacji elektrycznej pozwalających na włączenie do ruchu po wprowadzonych zmianach oraz stwierdzające, że wyniki pomiarów odpowiadają wymaganiom określonym w tym zakresie w odrębnych przepisach i w Polskich Normach.
5. Dostarczenie niezbędnych dokumentów – w tym protokołów kontrolno-pomiarowych, gwarancji, świadectwa wyrobu, deklaracji zgodności wyrobu WE/CE, instrukcji obsługi zastosowanych urządzeń i osprzętu, oprogramowania sterownika.
6. Wykonanie prób funkcjonalnych stacji wentylatorów głównego przewietrzania po wprowadzonych zmianach.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej po wprowadzonych zmianach w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold”.

Zamawiający:

Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

**Obowiązki stron w zakresie Prawa Geologicznego i Górniczego,
ustalenia organizacyjno – techniczne.**

§1

Świadczenie usługi wykonywane przez Wykonawcę na terenie Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. prowadzone będzie w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 1994 nr 27, poz.96 z późn. zmianami) wraz z aktami wykonawczymi,
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.2002 nr 139, poz.1169) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz, U 2006 nr 124, poz.863) z późn. zmianami .
3. Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U 1908 nr 21, póź 94 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, póź.1650 z późn. zmianami).
5. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002r (Dz. U 2002 nr 199, póź 1673 z późn. zmianami).

§ 2

Zakres koordynacji, nadzoru i dozoru ruchu ze strony Zamawiającego

1. Dyrektor Techniczny Zakładu Górniczego Sobieski, I-Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Południowego Koncernu Węglowego SA. odpowiedzialny jest za całokształt zagadnień związanych z zatrudnianiem firmy świadczącej usługi w ruchu Zakładu Górniczego Sobieski - Południowego Koncernu Węglowego S. A., w tym za akceptację stosownych projektów technicznych i instrukcji oraz rozliczenie finansowe wykonanych prac.
2. Za koordynację oraz nadzór nad robotami odpowiedzialni są :
 - a) Główny Mechanik Urządzeń Podstawowych, Powierzchni lub osoba przez niego wyznaczona,
 - b)Główny Elektryk lub osoba przez niego wyznaczona,każdy we własnym zakresie przynależności,
- c) Pełnomocnik Dyrektora Zakładu Górniczego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - w zakresie spraw dotyczących Dokumentu Bezpieczeństwa, w tym analizy i oceny ryzyka zawodowego.
3. Nadzór nad pracownikami Wykonawcy sprawować będzie osoba dozoru wyższego wyznaczona przez :
 - Głównego Mechanika Urządzeń Podstawowych, Powierzchni,
 - Głównego Elektryka,każdy we własnym zakresie przynależności,
4. Do wymienionych w ust. 3 osób dozoru Wykonawca, przed podjęciem prac, winien dostarczyć ewidencje pracowników, którzy mogą wykonywać prace w ruchu Zakładu Górniczego tj.:
 - a) posiadających ważne badania lekarskie lub innych specjalistycznych wraz z kserokopiami badań,
 - b) zaświadczenia o odbytym szkoleniu wstępnym lub okresowym,
 - c) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracowników firm świadczących usługi w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego,
 - d) posiadających odpowiednie uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe wraz z kserokopiami uprawnień lub odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników,
 - e) wykaz pracowników zapoznanych z projektami technicznymi,
 - f) schemat organizacyjny firmy – Wykonawcy z podporządkowaniem pod Zakład Górniczy Sobieski (Zamawiającego),
 - g) kserokopie uprawnień osoby dozoru (min. nadsztygar) posiadającej odpowiednie kwalifikacje stwierdzone przez organ nadzoru górniczego (specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny),
 - h) zakresy czynności i obowiązków osób dozoru i osób funkcyjnych.

5. Osoba dozoru wyższego danej zmiany wyznacza imiennie osobę (osoby) dozoru ruchu Zakładu Górniczego sprawującą bezpośredni nadzór nad pracownikami Wykonawcy od chwili zgłoszenia się w Zakładzie Górniczym do czasu jego opuszczenia.
6. Wyznaczone imiennie osoby dozoru ruchu sprawujące nadzór nad pracownikami Wykonawcy zobowiązane są do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed podjęciem przez w/w pracowników czynności w Zakładzie Górniczym.
7. Fakt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego i zapoznania się z występującymi zagrożeniami na terenie Zakładu Górniczego należy odnotować w książce instruktaży oddziału w rejonie, w którym wykonywane będą prace, za potwierdzeniem osób przeszkolonych.

§ 3

Wykonawcę zobowiązuje się do:

1. Przestrzegania procedur obowiązującego w Południowym Koncernie Węglowym S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w zakresie zarządzania BHP oraz zarządzania środowiskowego podczas wykonywania prac w ruchu zakładu górniczego, w tym do stosowania punktu 4.4.10 normy PN-N-18001, obowiązkowego zgłaszania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń potencjalnie wypadkowych wśród pracowników Wykonawcy podczas wykonywania usługi na rzecz Południowego Koncernu Węglowego SA.
2. Prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników zawierającej:
 - a) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników zatrudnionych w ruchu odpowiedniego Zakładu Górniczego,
 - b) zaświadczeń o ważnych badaniach profilaktycznych lekarskich lub innych specjalistycznych,
 - c) wykaz pracowników zapoznanych z częścią Dokumentu Bezpieczeństwa właściwą dla charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednimi instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac.
3. Prowadzenia obowiązującej dokumentacji stosownie do wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego, Prawa Budowlanego i innych przepisów wykonawczych.
4. Natychmiastowego wstrzymania prowadzenia robót, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników lub bezpieczeństwa ruchu Zakładu Górniczego w strefie zagrożenia, wycofania pracowników w bezpieczne miejsce niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz przystąpienia dostępnymi środkami do usuwania zagrożenia.
5. Działania zgodnego z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez Zamawiającego zgodnie z zasadami techniki górniczej i obowiązującymi przepisami) w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrożenia wymagającego interwencji służb ratownictwa górniczego
6. Przestrzegania wymagań dotyczących ochrony środowiska określonych w obowiązujących w Południowym Koncernie Węglowym S. A. procedurach:
 - a) P-3.1 Procedura identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych,
 - b) P-3.2 Procedura postępowania z odpadami,
 - c) P-3.3 Procedura sterowania operacyjnego monitorowania i pomiarów dla znaczących aspektów środowiskowych oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

§ 4

1. Wszelkie prace usługowe i transportowe związane z pracą sprzętu specjalistycznego (np. dźwig, zwyżka) wykona Wykonawca.
2. Za transport sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych do wykonania usługi na miejsce wykonywanych prac odpowiada Wykonawca.
3. Dokumenty, materiały kartograficzne itp. Wykonawca dostarczy do osób Zamawiającego, wymienionych w § 11 niniejszej umowy.
4. Realizacja prac zostanie wykonana w terminie uzgodnionym z zakładem górniczym. Zakład Górniczy Sobieski zobowiązuje się udostępnić stację wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Leopold” w terminie umożliwiającym zrealizowanie przedmiotowych prac.

§ 5

Sposób ewidencjonowania (rejestrowania) czasu przebywania poszczególnych pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego:

1. Wszyscy pracownicy Wykonawcy zobowiązani są zgłaszać dozorowi oddziału użytkownika przybycie do rejonu oddziału.
2. Po zakończeniu robót fakt opuszczenia rejonu wykonywania prac przez pracowników Wykonawcy musi być każdorazowo zgłoszony osobie dozoru oddziału Zamawiającego.

§ 6

W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i niedopełnienia postanowień niniejszych ustaleń przez Wykonawcę (jego pracowników) osoby nadzorujące i dozorujące roboty ze strony Zamawiającego mają obowiązek odpowiednio odsunięcia pracowników Wykonawcy od robót z ich wstrzymaniem włącznie.

Zamawiający:


Wykonawca:

1.

1.

2.

2.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and appears to be a stylized name. The signature on the right is simpler and more fluid. There is a small mark resembling a colon or a period to the right of the second signature.