



Dotyczy:

przetargu nieograniczonego nr 78/10

- „Wykonanie modernizacji rozdzielni 110/6kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski”.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące „Wymagań Ofertowych” dla zadania: „Wykonanie modernizacji rozdzielni 110/6kV dla potrzeb Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski”.

Pytanie:

1. Pytanie dot. Punktu I.1. „Szczegółowego zakresu rzeczowego przedmiotu przetargu” będącego Załącznikiem nr 1 do „Wymagań Ofertowych”.

Czy można zaproponować w ofercie równoważne technicznie zabezpieczenia cyfrowe i wyłączniki 110kV innych producentów, np. Siemens, zamiast podanych typów produkcji AREVA?

Odpowiedź:

„Modernizację rozdzielni 110/6 kV należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w „Szczegółowym zakresie rzeczowym przedmiotu przetargu” na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej uzgodnionej z PSE S.A. i ENION Zakład Energetyczny w Będzinie w zakresie planowanych zmian w rozdzielni 110/6 kV.

W uzgodnionej dokumentacji zaprojektowano zastosowanie wyłączników w izolacji gazowej SF6 z napędem elektrycznym typu GL311 produkcji AREVA oraz uzgodnione zabezpieczenia.”

Pytanie:

Prośba o ustosunkowanie się do propozycji zmian treści „Projektu Umowy” będącego Załącznikiem nr 5 do „Wymagań Ofertowych”.

Propozycje zmian treści umowy:

1. Zmiana zapisu §11 ust. 1a,b polegająca na ograniczeniu kar umownych do wartości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §4 ust.1.

2. Zmiana zapisu §11 ust. 3 na następujący:

„Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron wynikająca lub będąca w związku z niniejszą umową, niezależnie od podstawy prawnej dochodzącego roszczenia, ograniczona jest do 100% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §4 ust.1 umowy. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści, szkody pośrednie, przerwy w pracy i przestoje.”

Odpowiedź:

„Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy zawarte w Projekcie Umowy.”

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Jan Matuszewski

Południowy Koncern Węglowy S.A.
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Andrzej Szymkiewicz

