

Jaworzno, dn. 04.11.2013 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr 198/A/13 na „Dostawę dwóch fabrycznie nowych stacji prostownikowych trakcyjnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. Zakładu Górniczego Sobieski” .

W odpowiedzi na pismo o treści :

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych pozycji ww. postępowaniu.

1. Czy wyjściowe napięcie stałe, w przypadku małego obciążenia linii zasilającej stację, może wzrastać do ~ 320V DC ?

Zamawiający określił poziom napięcia wtórnego w Załączniku nr 1 do wymagań ofertowych w pkt V ppkt 3.

2. Czy zabezpieczenie różniczkujące (di/dt) (szybkie zabezpieczenie zwarciove kontrolujące przyrosty prądów di/dt poszczególnych zasilaczy) ma zapewnić wyłączenie napięcia wyjściowego w czasie nie dłuższym niż 5 ms po przekroczeniu nastawionej wartości di/dt np. 100A/ms ?

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.