

Jaworzno, dn.2.07.2012

**Wykonawcy zainteresowani
Postępowaniem o udzielenie
Zamówienia nie objętego ustawą
Prawo zamówień publicznych**

TM/ 97/..... 2012

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego nr 111/12 „Wykonanie robót budowlano-inżynierskich związanych z „Przebudową instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – Rejon Sobieski w Zakładzie Górniczym Sobieski”.

Pytanie 1 : W udostępnionym przedmiarze robót, branża sanitarna – kanalizacja zewnętrzna w poz. 32 należy wycenić dostawę i montaż pompowni wód deszczowych. Prosimy o podanie producenta, typu i parametrów technicznych zaprojektowanej pompowni.

Odpowiedź na pytanie 1 :

Przepompownia TEGRA PE 1000 firmy Wavin, z pompą MF 804 D/MF-80 z włazem żeliwnym ułożonym na pierścieniu odciążającym (zwieńczenie, typ II).

Pytanie 2 : W poz. 18 przedmiaru robót, branża sanitarna – kanalizacja zewnętrzna, należy wycenić rury PVC łączone na wcisk o śr. 160 mm. Prosimy o podanie producenta i parametrów technicznych zaprojektowanych rur – klasa obciążenia (SN), szereg (SDR), czy powinny posiadać wydłużony kielich?

Odpowiedź na pytanie 2: Producent: Wavin, parametry techniczne W pozycji Nr 18 przedmiaru Rury PVC, klasa obciążenia SN 8, szereg SDR 34, bez wydłużonego kielicha. Producent. Wavin, zaprojektowanych rur: klasa obciążenia (SN 8), szereg (SDR 34), rury bez wydłużonego kielicha.

Południowy Koncern Węglowy S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

mgr inż. Kazimierz Grzechnik