

Libiąż, dn. 25.02.2014r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą Prawo  
zamówień publicznych**

**Dotyczy:** postępowania nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej na: „Dostawę dwóch ognioszczelnych stacji transformatorowych dla Zakładu Górniczego Janina Południowego Koncernu Węglowego S.A”.

W związku z otrzymanym pismem w sprawie treści wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego nr 27/A/14 w temacie jw. poniżej cytujemy pytanie oraz odpowiedź Zamawiającego.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza grupę połączeń zgodną z typem EH-d33400/6,0/0,5/2/01.23 czyli Dyn 5 ? ”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza grupę połączeń Dyn 5 zgodną z typem EH-d33400/6,0/0,5/2/01.23