

Jaworzno, dn. 15.01.2015 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu o udzielenie  
zamówienia nie objętego ustawą Prawo  
zamówień publicznych**

*Nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L  
(nr sprawy 243/A/14)*

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) pt. „Dostawę jednego sprawnego technicznie urządzenia klimatyzacyjnego dla potrzeb Zakładu Górniczego Sobieski - TAURON Wydobycie S.A.”

W związku z otrzymanym pismem z pytaniem dotyczącym treści wymagań ofertowych dla przetargu nieograniczonego nr referencyjny 2014/TWD/TWD/03923/L (nr sprawy 243/A/14) w temacie jw. poniżej cytujemy zadane pytanie i udzieloną odpowiedź Zamawiającego.

### **Pytanie nr 1**

„Jakie są maksymalne parametry powietrza dolotowego do maszyny(temperatura, wilgotność względna, przepływ)?”

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż maksymalne parametry powietrza dolotowego do maszyny wynoszą: temperatura termometru suchego 27°C, wilgotność względna  $\varphi=100\%$ , przepływ 350m<sup>3</sup>/min.

### **Pytanie nr 2**

„Czy czyszczenie parownika agregatu(chłodnicy powietrza)ma się również odbywać w sposób automatyczny?”

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż czyszczenie parownika agregatu(chłodnicy powietrza)ma się odbywać w sposób automatyczny.

**Pytanie nr 3**

„Czy parametry monitorowane mają być do odczytu w miejscu zainstalowania urządzenia(lokalnie)?”

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż parametry monitorowane mają być do odczytu w miejscu zainstalowania urządzenia.

**Pytanie nr 4**

„Czy urządzenie ma być wyposażone w komplet węży przyłączeniowych agregatu z instalacją wodną?”

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż urządzenie ma być wyposażone w komplet węży przyłączeniowych agregatu z instalacją wodną.