

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie objętego ustawą Prawo
zamówień publicznych**

WYJAŚNIENIA TREŚCI WYMAGAŃ OFERTOWYCH

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 9/12 – Wykonanie robót budowlanych związanych z „Budową ekranów akustycznych oraz modernizacją istniejących ekranów przy bocznicy kolejowej na terenie Zakładu Górniczego Sobieski w Południowym Koncernie Węglowym S.A.”.

Pytanie

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie pali stalowych rurowych otwartych zamiast projektowanych dwóch o średnicy 350mm.

Odpowiedź

1. Zamawiający nie dopuszcza zamiany wykonania pali stalowych, należy wykonać dwa pale zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowę.

Pytanie

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów pełnych o profilu HEB 280 zamiast słupów wzmocnianych.

Odpowiedź

2. Zamawiający nie dopuszcza zamiany wykonania słupów pełnych o profilu HEB 280, należy wykonać słupy wzmocniane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i pozwoleniem na budowę.

Południowy Koncern Węglowy S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH

mgr inż. Jerzy Wróbel

Południowy Koncern Węglowy S.A.

Prezes Zarządu
Direktor Naczelny

mgr inż. Andrzej Szymkiewicz