

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie zamówienia
nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych**

dotyczy: przetargu nieograniczonego nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych nr 76/A/12 – Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody pitnej w ZG Janina”.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu w temacie j/w wpłynęły pytania dotyczące zapisów wymagań ofertowych. Poniżej treść pytań i udzielone na nie odpowiedzi:

Pytania:

1. W wymaganiach ofertowych Zamawiający wyszczególnia wymagania dotyczące osób kierownictwa i nadzoru budowy i prosi o podanie w ofercie kopii uprawnień, zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kopii opłaconej składki OC. W związku z tym, że Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zakładu Górniczego, pytanie czy Zamawiający wymaga by dozór posiadał uprawnienia wynikające z Prawa Górniczego i Geologicznego.
2. W przedmiarach brak pozycji określającej zakres wykonania wizualizacji sterowania stacją. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów Inwestorskich o brakujący zakres robót.
3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac dodatkowych?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników?

Odpowiedzi:

- Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. Osoby kierownictwa i dozoru winny posiadać uprawnienia co najmniej wymienione w wymaganiach ofertowych.
- Ad.2. W przedmiarze istnieje punkt 1.3 dotyczący urządzeń AKPiA, w którym jest rozruch instalacji. W celu wykonania rozruchu instalacji musi być sprawna instalacja wizualizacji. Zakres wykonania wizualizacji jest standardowy przy tego typu instalacjach. Dla bezpiecznego prowadzenia ruchu należy pokazać parametry pracy poszczególnych elementów instalacji, stan urządzeń (praca, awaria, gotowość), oraz wskazania urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Koniecznym jest możliwość sprawdzenia przebiegów historycznych, oraz ustawień parametrów instalacji. Szczegółowy wygląd poszczególnych masek systemu wizualizacji ustala się podczas rozruchu.
- Ad.3. Inwestycję należy zrealizować zgodnie z projektem technicznym. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac dodatkowych.
- Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy wymagań ofertowych. Należy stosować materiały i urządzenia zgodne z projektem technicznym.

Powyższe nie powoduje przesunięcia terminu składania ofert

k/o: EEU a-a